

Kościerzyna, dnia 1 lipca 2024 r.

Gmina Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

ZP.271.8.2024

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku na „**Budowa Hali Sportowej w Łubianie**”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców i jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców przy opracowywaniu ofert.

Pytanie 1:

Proszę o zamieszczenie bilansu terenu dla elementów projektowanych.

Odpowiedź:

Szczegółowy bilans terenu jest zawarty w opisie do projektu PZT

Pytanie 2:

Proszę o podanie rodzaju nawierzchni pod podjazdem dla niepełnosprawnych oraz powierzchni.

Odpowiedź:

Pod podjazdem NP. powinna być trawa

Pytanie 3:

Proszę o zamieszczenie rysunku wykonawczego z wymiarami dla:

- rozbiórki ogrodzenia

- projektowanego ogrodzenia

czy elementy ogrodzenia z rozbiórki zamawiający zamierza ponownie wbudować.

Odpowiedź na to pytanie pozwoli na prawidłową wycenę robót

Odpowiedź:

Zamawiający podaje wymiary:

- rozbiórki ogrodzenia m 169,2
- projektowanego ogrodzenia m 215,2

Zamawiający nie dopuszcza montażu ogrodzenia z demontażu. Zaprojektowano ogrodzenie , którego specyfikację w projekcie podano w pliku LUB_PW_TI_Cz1_ZT SPECYFIKACJE

Pytanie 4:

Czy wycinka drzew i krzewów jest w zakresie zamówienia?

Odpowiedź:

Wycinka drzew i krzewów nie jest w zakresie zamówienia.

Pytanie 5:

Czy zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew? Jeśli tak to proszę o zamieszczenie.

Odpowiedź:

Nie dotyczy

UWAGA:

Zamawiający dokonuje korekty odpowiedzi na pytanie numer 3 z dnia 25 czerwca br. informując, że dopuszcza zastosowanie innych niż zamieszczone w odpowiedzi materiałów termoizolacyjnych przy zachowaniu parametrów cieplnych i pożarniczych przegród.

W związku z powyższym zmienia się:

Rozdział XI ust. 6. Sposób oraz termin składania ofert**Zmienia się na:**


Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 8 lipca 2024 roku do godz. 10.00

Rozdział XVII ust. 1. Termin otwarcia ofert**Zmienia się na:**

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 8 lipca 2024 r. o godzinie 10.30

Rozdział XVI. ust. 1. Termin związania ofertą**Zmienia się na:**

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 6 sierpnia 2024 r.

Z up. Wójta

Grzegorz Szwedziński
Zastępca Wójta

Załączniki:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia