

5. Protokół z narady koordynacyjnej numer WG.6630.2.2024.1 z dnia 25.01.2024r.

Starostwo Powiatowe ul. Strażacka 6B

ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6B, 19-200 GrajewoZnak sprawy: **WG.6630.2.2024.1**z dnia **2024-01-25****PROTOKÓŁ**z narady koordynacyjnej przeprowadzonej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie
w dniu **2024-01-25**

Wnioskodawca: Piotr Bogdan

Sienkiewicza 12/22

19-230 Szczuczyn

Inwestor: Gmina Szczuczyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

dnia 31.01.2024 r.

mgr inż. Piotr Bogdan
upr. SEP „E” nr 61/164/280/20
„D” nr D1/165/280/20

Lokalizacja: Szczuczyn, dz. 378, 834, 821/1

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: kierownik referatu PODGiK w Wydziale Geodezji i Kartografii Magdalena Gontarska

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
2004 054	5	378	SZCZUCZYN-m.	Szczuczyn
2004 054	5	834	SZCZUCZYN-m.	Szczuczyn
2004 054	5	821/1	SZCZUCZYN-m.	Szczuczyn

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie sieci energetycznej



Uwagi:

Lp	Nazwa Instytucji Osoba reprezent.	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Łomża	Andrzej Żebrowski, Jan Olszewski 2024-01-25 06:56:28	brak uwag
2	IdeaLAN sp. z o.o.	Marcin Piekarski 2024-01-22 08:23:57	brak uwag

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Strażacka 6B 19-200 Grajewo
REGON 45067211

Strona: 2

3	Orange Polska S.A Zarządzanie Zasobami Sieci i Obsługi Klienta	Jacek Bakota, Ireneusz Bartyka, Jerzy Prokop	brak uwag
4	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo komunalne - -Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Krzysztof Wysocki 2024-01-22 11:14:09	brak uwag
5	Wydział Architektoniczno- Budowlany Starostwa powiatowego w Grajewie	Andrzej Ciechanowicz	brak uwag
6	Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Grajewie	Mariola Gruzewska	brak uwag
7	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Jan Julian Polonowicz	brak uwag ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM dnia 31.01.2024 r.
8	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Grajewo	Sławomir Zakrzewski 2024-01-22 14:05:24	brak uwag mgr inż. Piotr Bogdan upr. SEP „E” nr E1/164/280/20 „D” nr D1/165/280/20
9	Urząd Miejski w Szczuczynie	Śmiarowska Irena 2024-01-19 15:13:23	brak uwag Starostwo Powiatowe ul. Strazacka 6B, 19-200 Grajewo REGON 450672113

10	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	Tymiński Robert 2024-01-17 12:19:40	brak uwag  mgr inż. Piotr Bogdan upr. SEP „E” nr E1/164/280/20 „D” nr D1/165/280/20
12	GIGANET Paweł Jastrzebski	Janusz Zalewski 2024-01-17 12:53:53	brak uwag ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM dnia 31.01.2024 r.
14	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku Gazownia w Łomży	Adrianna Sokołowska, Dariusz Choroszewski 2024-01-18 08:52:43	Gazownia w Łomży wnosi poniższe uwagi: 1) przekroczenie gazociągu w miejscu skrzyżowania należy wykonać wyłącznie ręcznie - po odkopaniu infrastruktury gazowej w miejscu skrzyżowania, 2) roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągu/przyłączy - szerokości 1m - należy wykonywać z należytą ostrożnością; natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów gazowych (mniej niż 0,5 m) wykonywać wyłącznie ręcznie, 3) należy zachować minimalną odległość pionową skraju projektowanej linii kablowej od istniejącego gazociągów PE - 0,3 m, a linii kablowych w rurach osłonowych – min 0,1 m, 4) należy zachować minimalną odległości poziomą skraju projektowanych słupów telekomunikacyjnych, zasobników kablowych, studni kablowych, słupków optycznych od istniejących gazociągów PE - 0,5 m, 5) wykonawca zobowiązany jest do formalnego i skutecznego powiadomienia Gazownia w Łomży (gazownia.lomza@psgaz.pl; tel. 85 675 68 89) o rozpoczęciu i zakończeniu prac budowlanych w obrębie przebiegu sieci gazowej.
15	Polenergia FW Krzywa Sp. z o.o.	Lingo Tomasz	brak uwag
16	Starostwo Powiatowe w Grajewie Wydział Geodezji i Kartografii	Magdalena Gontarska	1. P r z e d realizacją uzgadnianej inwestycji należy sprawdzić czy nie zostały wykonane sieci uzbrojenia terenu, które w projekcie zostały oznaczone jako projektowane. 2. Sprawdzić czy w okresie po przyjęciu do pżgik mapy d/c projektowych służącej do opracowania uzgadnianego uzbrojenia terenu nie uzgadniano innych sieci /przyłączy/ na tym terenie. 

Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Z up. STAROSTY
PRZEWODNICZĄCY
Narady Koordynacyjnej
Magdalena Gontarska
Kierownik Referatu PODGiK

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
dnia 31.01.2024 r.

mgr inż. Piotr Bogdan
upr. SEP „E” nr E1/164/280/20
„D” nr D1/165/280/20


STAROSTWO POWIATOWE
ul. Strażacka 6B, 13-200 Grajewo
REGON 450672113

[illegible]

Oświadczam, że nie dokonano modyfikacji
wzórka geodezyjnego zaawidencjonowanego
pod numerem WG.6842.1326.2023

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
dnia 31.04.2024.

mgr inż. Piotr Bogdan
upr. SEP „E” nr EI/164/280/20
„D” nr DI/165/280/20

[illegible]

The following study includes examples presented as history problems.

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 385–392

WYKONAWCOWIATOWE
ul. S. 19-200 Grajewo
REGON 450672113