

Odpowiedź na pytania z dnia 16 sierpnia 2024 r. do zadania pn. – „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów”.

1. Jaka metoda zabezpieczeń gontów?

Odp.: Podwójna impregnacja przeciwpożarowa oraz olejowa z barwnikiem poprzez metodę kąpieli.

2. Istniejące schody prowadzące z drogi do kaplicy, czy uzupełnienie zapraw i ubytków, czy też przebudowa?

Odp.: Naprawa istniejących schodów poprzez wymianę spoin pomiędzy kamieniami, stabilizację luźnych kamieni. Mechaniczne oczyszczenie kamieni z zabrudzeń. Dobudować stopnie od chodnika do istniejących schodów z podobnego materiału i w technologii istniejących schodów zewnętrznych.

3. Co rozumiemy przez naprawę ogrodzenia?

Odp.: Oczyszczenie mechaniczne elementów betonowych i drewnianych. Wymiana elementów spróchniałych lub uszkodzonych. Lakierowanie powierzchni drewnianych dwukrotnie. Użyć emalii olejno – żywicznej.

4. Wymiana płyt na chodniku między kaplicą a furką wejściową?

Odp.: Wykonać jak w punkcie nr 7 przedmiaru robót.

5. Nasadzenia w jakiej ilości i jakie gatunki drzew?

Odp.: Nasadzić 2 sztuki krzewów np. gatunku kosodrzewina.

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy