

Puck, dnia 06.02.2024 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Polnej w Połczynie”.

Wyjaśnienia treści SWZ Nr 2

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

Pytanie 1

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 14, informujemy iż asfaltu MG (multigrade bitumen) nie jest dostępny obecnie w polskich rafineriach. Tym samym, prosimy o potwierdzenie, że należy użyć asfaltu 50/70 o wymaganiach zgodnych z SST.

Odpowiedź na pytanie 1

Należy przyjąć do mieszanki mineralno-asfaltowej asfalt zwykły 50/70.

Z poważaniem
Z-ca Wójta Gminy Puck

Jerzy Tkaczyk