

Koniaczów, 28.03.2025 r.

Zn. spr.: S.270.1.3.2025

**Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu**

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym pn. Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Korczowa w km 0+000 – 1+436 wpłynęło do Zamawiającego w dniu 26.03.2025 r. zapytanie, na które w oparciu o art. 284 ust.6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udzielono następującej odpowiedzi:

Pytanie:

W związku z brakiem pozycji kosztorysowych w przedmiarach robót, obejmujących wykonanie rury osłonowej na wodociągu, prosimy o określenie, czy w zakresie robót jest wykonanie zabezpieczenia istniejącej sieci wodociągowej za pomocą rury osłonowej DN 300mm o łącznej długości 85m?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie robót jest wykonanie zabezpieczenia istniejącej sieci wodociągowej za pomocą rury osłonowej i należy uwzględnić te czynności w ofercie. Zamawiający zamieścił dodatkowy kosztorys ofertowy i przedmiar robót, dotyczące wskazanego zakresu robót.

Z poważaniem,

Roman Januszczak
Nadleśniczy