

Znak sprawy RIRG.271.10.2023

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu”.

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia: 13.02.2024 r.

Pytanie

W związku z odpowiedzią Zamawiającego zestaw pytań z dnia 12.02.2024 r. pytanie nr 3 prosimy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi. Czy do oferty należy przyjąć 346,74 m³ podsypki piaskowej, czy też zgodnie z punktem 4.4 SWZ przedmiar robót ma charakter pomocniczy i zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia.

Według architektury występuje 30 cm podsypki piaskowej, natomiast według geologii, która jest również częścią dokumentacji projektowej grubość podsypki piaskowej do wykonania wynosi 1,26 m.

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na powyższe pytanie, które stanowi także uzupełnienie udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi z dnia 12.02.2024 r. na pytanie nr 3, wyjaśniamy: zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym należy przyjąć 30 cm podsypki piaskowej oraz wykonać zalecenia z opinii geotechnicznej gdzie nasyp niebudowlany powinien być usunięty pod całą powierzchnią zabudowy. Ofertę należy przygotować w oparciu o udostępnioną dokumentację, posiłkując się wiedzą techniczną oraz nabytym doświadczeniem. Załączony przedmiar jest elementem pomocniczym, a zakres zadania dotyczy kompleksowego wykonania inwestycji, zatem należy przyjąć własne wyliczenia jeśli zachodzi taka okoliczność.

B. Zamawiający informuje, że powyższe pytania wraz z odpowiedziami na nie oraz zmiany SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:
--

Termin składania ofert: **19.02.2024 r. godz. 09:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **20.02.2024 r., godz. 09:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **19.02.2024 r. godz. 09:10**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **20.02.2024 r., godz. 09:10.**

D. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 19.03.2024 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 20.03.2024 r.**

E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje:

1) zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00573753/01 z dnia 27-12-2023 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 15.02.2024 r. w <https://ezamowienia.gov.pl/> pod numerem 2024/BZP 00191658/01.

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

G. W załączeniu:

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Wójt Gminy
/-/ Marian Krywald