

Temat:	PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI W ZAKRESIE WYKONANIA OŚWIETLENIA Gmina Puck, Mieroszyno, ul. Młyńska Dz. nr 208/3, 357		
Inwestor:	GMINA PUCK UL. 10 Lutego 29 84-100 Puck	Stadium:	Projekt Budowlany
Jednostka projektowa:	P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura ul. Władysławowska 41, 84-120 Chłapowo	Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Tytuł rysunku:	PZT. INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	Skala: 1:500	Nr rewizji: 00
			Nr rysunku: EL-01B

FUNKCJA	IMIĘ NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant	mgr inż. Michał Hanowicz	POM/0214/POOE/12	instal. elektryczne	
Opracował/a				
Sprawdzający	mgr inż. Dawid Żyliński	POM/0220/POOE/12	instal. elektryczne	
Data:	LISTOPAD 2017	Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą opracowujących		

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA z uzbrojeniem podziemnym SKALA 1:500 MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

arkusz 1

woj. pomorskie
pow. pucki
gmina: Puck
obręb: Mieroszyno
działka: 208/3

stan (S+U+W) aktualny na dzień 23.09.2017 r.
układ odniesienia "2000"
poziom odniesienia "Kronsztadt"

Sporządził :

Zbigniew Podbielski
Geodeta Uprawniony
4-200 Wejherowo, ul. Narutowicza 21/1
tel. 72-51-81
Upr. Nr 12717 M.G.P.i.B

GKK.6640.752.2017
Wejherowo 23.09.2017 r.

Pomiar szczegółów metodą bezpośrednią bez prawnego ustalenia granic działek.

Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

UWAGA !
Nie badano obciążeń nieruchomości
Nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

W zakresie opracowania znajdują się następujące projektowane sieci i przyłącza:

- ks-782/2013, ks-871/2013, k-263/2016
- w-511/2013, w-263/2016, w-872/2013

zakres opracowania ----------

STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU
KOORDYNACJA UZGADNIANIA SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
13. PAŹ. 2017
Wpłynęło ... Lp. L.dz. .....

LEGENDA

- projektowany kabel YAKXS 4x25
- złącze/rozdzielnica
- przepust kablowy
- latarnia SO-11/1/L1
  - faza zasilająca oprawę
  - numer latarni
  - numer obwodu
  - nazwa rozdzielnicy

UWAGI:

1. Kable układać zgodnie z normą N-SEP-E-004.
2. Kable układać na głębokości 70 cm, na co najmniej 10-centymetrowej warstwie piasku. Ułożone kable zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, a następnie warstwą piasku lub gruntu rodzimego.
3. Trasę kabli oznaczyć na całej długości i szerokości siatką, folią lub folią perforowaną w kolorze niebieskim. Folię ułożyć na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm nad ułożonymi kablami.
4. Wraz z kablami prowadzić płaskownik PFe/Zen 30x4, do którego podłączyć wszystkie słupy.
5. Na etapie wykonawstwa uzgodnić z Inwestorem typy opraw i słupów.
6. Na kablach umieścić tabliczki opisowe z informacja na temat właściciela, typu, kierunku i dacie wykonania kabli.
7. Wszystkie elementy skręcane zabezpieczyć wazeliną techniczną.
8. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
9. W miejscach skrzyżowań kabli zi istniejącą infrastrukturą zabezpieczyć je rurami osłonowymi. Lista przepustów wg tabeli.
10. Wysokość posadowienia fundamentów powyżej 5 cm od poziomu gruntu.

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA PUCKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.2211. 2017. 3074
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	27. 10. 2017
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY GŁÓWNY SPECJALISTA inż. Leszek Ziemniak

Oznaczenie przepustu	Typ przepustu Øzew/Øwew	Długość [m]	Liczba rur
05	Rura karbowana - 75/64	2	1
06	Rura karbowana - 75/64	9	1
07	Rura karbowana - 75/64	2	1
08	Rura karbowana - 75/64	17	1
09	Rura karbowana - 75/64	17	1