

NR OBWODU	TBW/1	TBW/2	TBW/3	TBW/4	TBW/5	TBW/6	TBW/7	TBW/8	TBW/9	TBW/10	TBW/11
POMIESZCZENIE	-			-							
TYP ODBIORU	Zasilanie z RG/8	Ochrona przepięciowa	Kontrola napięcia	Zestaw gniazd warsztat obw.1	Zestaw gniazd warsztat obw.1	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	Bramy wjazdowe warsztat	Bramy wjazdowe warsztat
Pi [kW]	30			6	6	1,2	0,12	0,12	0,1	2,0	2,0
PRZEWÓD	YKYżo 5x25 mm²	YgY 1x5x25mm²		YDYpżo 5x6 mm²	YDYpżo 5x6 mm²	YDYpżo 3x2,5 mm²	YDYpżo 3x2,5 mm²	YDYpżo 3x2,5 mm²	YDYpżo 3x2,5 mm²	YDYpżo 3x2,5 mm²	YDYpżo 3x2,5 mm²



Zestawienie danych z projektu
Opis
Blok rozdzielczy In=80A 4P 21k41x16/8x10, KJ01B
Lampka sygnalizacyjna potrójna, czerwona 230V AC, SVN127
Modułowy rozłącznik izolacyjny, 3P 100A, SBN390
SPD Ogranicznik przepięć T3 4P sieć TN-S In=3kA Up<1,25kV, SPN403N
Stycznik bistabilny, EVE, 002464102
Stycznik bistabilny, EVE, 002464102
Stycznik bistabilny, EVE, 002464102
Univers Rozdzielnica wiszące IP55/II 550x500x275, FR32S
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 10A, MBN110E
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 16A, MBN116E
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 16A, MBN116E
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 16A, MBN116E
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 16A, MBN116E
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 16A, MBN116E
Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A/30mA Typ AC, CDC225J
Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/30mA Typ AC, CDC440J
Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/30mA Typ AC, CDC440J
Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym RCBO 4P 6kA C 40A/30mA Typ A, ADM490C
Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym RCBO 4P 6kA C 40A/30mA Typ A, ADM490C

GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA
OPRACOWANIE PROJEKTU:
GRAF Pracownia Architektoniczno – Graficzna
ul.Czysta 14, 15-463 Białystok

E-11	TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU GARAŻOWO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO- BIUROWĄ NA POTRZEBY WIELOBRANŻOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SZCZUCZYNIE NA CZ. DZ. NR EWID. 340
DATA: 28.09.2018r.	ADRES:	dz. nr ew. 340, ul. Kolneńska, Szczuczyn, obręb Szczuczyn
SKALA: 1:100	NAZWA RYSUNKU:	ROZDZIELNICA WARSZTATOWA TBW

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Robert Łapiński	NR UPRAWNIEŃ: POL/0060/POOE/08			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marek Karolczak	NR UPRAWNIEŃ: POL/0059/POOE/08			
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. Adam Klimaszewski	----------		NR STR.	