

Pruszcz Gdański, dnia 14.04.2025 r.

Znak sprawy: ZP.271.10.2025

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.03.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00165920/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- zmiana treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)

Zamawiający wymaga w parametrach sztucznej trawy o kształtu włókna karo, diament. Chcielibyśmy zaznaczyć, iż producenci stosują, różne kształty włókna tj. S, C, V, Caro, diament, soczewka, X, romb, itp. Kształt włókna nie jest parametrem mierzalnym. Pragniemy zauważyć, że nie ma jakiegokolwiek punktu odniesienia, który określałby, że kształt włókna ma jakiegokolwiek znaczenie czy też wpływ na walory użytkowe bądź funkcjonalne przedmiotu zamówienia. Zarówno norma EN 15330-1:2013, a także wymogi FIFA nie wprowadzają żadnych standardów odnośnie przekroju/kształtu włókna, ani tym bardziej w żaden sposób nie wyróżniają żadnego kształtu włókna. Wobec powyższego wytyczne FIFA oraz norma sztucznej trawy nie określa kształtu włókna, gdyż nie ma on wpływu na walory użytkowe. Znaczenie ma natomiast, żeby włókno było wzmocnione rdzeniem, gdyż czyni on włókno stabilnym, bardziej wytrzymałym i odpornym na załamania i otarcia.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o dowolnym kształcie włókna z zastrzeżeniem, że włókno będzie wzmocnione rdzeniem stabilizującym.

Wyjaśnienie:

Zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zapytanie nr 14 (pisownia oryginalna)

Prosimy o dopuszczenie do przetargu traw z wagą całkowitą na poziomie min. 2400g/m², z zachowaniem wagi włókna na poziomie min. 1200g/m². Jednocześnie informujemy, że nawet FIFA i norma obowiązująca dla sztucznych traw akceptuje 10% tolerancji parametrów. Jeśli FIFA jest w stanie zaakceptować 10% odchylenia parametrów, tym bardziej Zamawiający powinien wyrazić zgodę. Nadmieniamy, że zaproponowana zmiana jest niewielka. Nie będzie ona ani odczuwalna ani widoczna w czasie użytkowania.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o dopuszczenie traw z wagą całkowitą na poziomie min. 2400g/m², z zachowaniem wagi włókna na poziomie min. 1200g/m².

Wyjaśnienie:

Zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zapytanie nr 15 (pisownia oryginalna)

Wnosimy o dopuszczenie do postępowania wytrzymałości włókna na wrywanie na poziomie min. 45N. Zwracamy uwagę, iż norma dla sztucznych traw PN-EN 15330-1:2014 i FIFA, określa siłę wyciągania pęczka na poziomie 40N. Zaproponowany przez nas parametr siły wrywania pęczka jest większy niż wymagania normy. Wymagania określone przez FIFA i normę EN 15330-1:2013 są wystarczające by zapewnić nawierzchnie na najwyższym poziomie. Obniżenie tego parametru do proponowanego przez nas poziomu nie obniży jakości nawierzchni, a jedynie poszerzy konkurencyjność. Zatem zgodnie z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu siły wrywania pęczka na poziomie min. 45N.

Wyjaśnienie:

Zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zapytanie nr 16 (pisownia oryginalna)

Prosimy o określenie parametru łączenia klejonego na poziomie 75 N/100 z uwagi na fakt, iż norma dla traw sztucznych przewiduje wartość tego parametru na poziomie 70 N/100mm, natomiast FIFA w swoich wymaganiach w FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO wymaga siły 75N/100mm. Potwierdza to również wyrok KIO nr 1867/18 parametr „wytrzymałość łączenia” do wartości 75 N/100 mm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zapytanie nr 17 (pisownia oryginalna)

Prosimy o dopuszczenie przepuszczalności wody dla systemu na poziomie min. 1800mm/h. Zwracamy uwagę, że Polska Norma PN-EN 15330-1:2014 i FIFA w swoich najnowszych wytycznych określa przepuszczalność wody na poziomie min. 180mm/h. Należy również zwrócić uwagę na bardzo ważny parametr jakim jest podbudowa. Przepuszczalność podbudowy mieści się w granicach 300-400mm/h. Zaznaczamy, iż standardowo przepuszczalność wody dla kompletnego systemu mieści się w granicach 1100-1800mm/h. Dopuszczenie przepuszczalności na poziomie min. 1800mm/h nie wpłynie na jakość oferowanego produktu, a jedynie przyczyni się do zwiększenia ilości potencjalnych wykonawców.

Stąd też wnosimy o dopuszczenie do przetargu przepuszczalności wody dla systemu na poziomie min. 1800mm/h.

Wyjaśnienie:

Zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

II. Zmiana treści SWZ:

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wobec obowiązku zapewnienia Wykonawcom czasu na przygotowanie ofert odpowiadających treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) Zamawiający zmienia treść Tomu I. SWZ – Instrukcja dla Wykonawców (dalej: IDW) w ten sposób, że w **Rozdziale 16 IDW „Sposób składania ofert, miejsce oraz termin składania otwarcia ofert” pkt 16.1. i pkt 16.3. otrzymują brzmienie:**

16.1. Termin składania ofert: 24.04.2025r. godz. 10:00

16.3. Termin otwarcia ofert: w dniu 24.04.2025 r. o godz. 10:30

Zamawiający zmienia treść Rozdział 14. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ SWZ Tom I IDW, który otrzymuje brzmienie:**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa z dniem 23.05.2025 r. (zgodnie z art. 220 ust. 1 pkt 1 Pzp).

III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2025 r.
3. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

