



Urząd Gminy Lubomino

ul. Kopernika 7
11-135 Lubomino

tel. (089) 532 44 50
fax. (089) 532 44 51

<https://lubomino.pl/>

email: sekretariat@lubomino.pl

Wszyscy Wykonawcy

RGKiT.271.07.2024

Lubomino, dn. 23.04.2024 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) Zamawiający Gmina Lubomino przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), opisu potrzeb i wymagań i udziela odpowiedzi dotyczących postępowania pn. **Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców w miejscowościach po zlikwidowanym PPGR Ełdyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg**

1. Wnosimy o zmniejszenie kary w § 9 pkt 1 lit. 5) Umowy z powodu nieadekwatnej wysokości kary w stosunku do wynagrodzenia wykonawcy. Wnosimy o zmianę zapisu z:

„5)„za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami § 11 ust. 11 w zw. z § 6 umowy w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (odrębnie dla każdej z umów), nie więcej niż 25% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1”

Na:

„5)„za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami § 11 ust. 11 w zw. z § 6 umowy w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie o podwykonawstwo lub umowie o dalsze podwykonawstwo, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (odrębnie dla każdej z umów), nie więcej niż 25% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1”

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu w § 9 ust. 1 pkt 5) umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.

2. Czy w wycenie należy ująć koszt tablicy informacyjnej dot. dofinansowania? Proszę o podanie ilości oraz parametrów.

W wycenie nie należy ujmować kosztów tablicy informacyjnej.

DOTYCZY ODCINKA W M. EŁDYTY WIELKIE:

3. Czy w wycenie należy uwzględnić także linię krawężniową oraz linię środkową oznakowania poziomego?
W wycenie należy ująć wykonanie oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu opracowanego przez Wykonawcę będący elementem zamówienia.
4. Czy w wycenie należy ująć wykonanie progu zwalniającego? Proszę o wskazanie materiału.
Próg zwalniający należy wykonać z kostki betonowej.
5. Czy krawężnik betonowy ma być wykonany obustronnie na całej długości drogi?
Zamawiający nie wyklucza konieczności wykonania krawężnika betonowego obustronnie na całej długości drogi. Właściwy zakres robót winien określić projekt - będący elementem zamówienia.
6. Czy należy wykonać zakręt w km 0+330 do granicy pasa drogowego czy według lokalizacji drogi w PFU?
Nawierzchnię bitumiczną należy wykonać zgodnie z lokalizacją w PFU.
7. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.
Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa Inwestora będzie zobowiązany do przedłożenia oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania gruntem na cele budowlane.
8. Do przestawienia słupa należy wykorzystać stare materiały czy zakupić nowy słup?
Zamawiający nie wyklucza konieczności zakupu nowego słupa.

DOTYCZY ODCINKA W M. ZAJĄCZKI

9. Czy w wycenie należy uwzględnić także linię krawężniową oraz linię środkową oznakowania poziomego?
W wycenie należy ująć wykonanie oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu opracowanego przez Wykonawcę będący elementem zamówienia.
10. Proszę o potwierdzenie, że nie należy przestawiać przystanku w okolicy km 0+000.
Zamawiający nie wyklucza konieczności przestawienia przystanku (wiaty przystankowej). Właściwy zakres robót winien określić projekt - będący elementem zamówienia.
11. Czy należy wykonać dojeżdżenie do przystanku w okolicy km 0+000? Proszę o podanie konstrukcji.
Nie, zakres zadania nie obejmuje wykonania dojeżdżenia do przystanku.

12. Czy w wycenie należy ująć usunięcie karp?

Zamawiający nie wyklucza konieczności usunięcia karp. Właściwy zakres robót winien określić projekt - będący elementem zamówienia.

13. Czy wycenie ująć wykonanie zjazdu do granicy działki 2/30?

Nie, zakres zadania nie obejmuje wykonania zjazdu do granicy działki 2/30.

14. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa Inwestora będzie zobowiązany do przedłożenia oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania gruntem na cele budowlane.

Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605), przedłuży termin składania odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert **do dnia 25.04.2024 godz. 9.30.**

ZASTĘPCA WÓJTA


Joanna Karpińska-Koźlik

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a