

Wola Dębińska, 20.03.2024 r.

Nasz znak: RWI.271.4.2024
Gmina Dębno Wola Dębińska 240,
32-852 Dębno
tel. 014 6658714, fax. 014 6658722

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Budowa sieci wodociągowej do działki 894/3, 897/6, 867, 897/2 w msc. Sufczyn**”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Gmina Dębno, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) w odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły do Urzędu Gminy Dębno dnia 20.03.2024r. wyjaśnia:

Pytanie :

Po przeanalizowaniu przedmiaru do przetargu na budowę sieci wodociągu w Sufczynie stwierdziłem braki pozycji w przedmiarze:

1. Brak prób szczelności
2. Brak płukania sieci
3. Brak inwentaryzacji powykonawczej
4. Brak wyceny oznaczenia zasuw hydrantów i nawierteł
5. Brak wyceny rur ochronnych na gazociągach ujętych w projekcie i prac ziemnych i odtworzeniowych związanych z ich montażem, (a nie wymaganych przez PSG), proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie

Odpowiedź :

Zgodnie z zapisami punktu 4 SWZ opis przedmiotu zamówienia „ zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa dokumentacja projektowa składająca się z projektu ,przedmiarów robót oraz STWiOR ,przy czym przedmiar nie stanowi podstawy do określenia wartości przedmiotu zamówienia.-nie jest podstawą wyceny .W związku z powyższym: próby szczelności, płukanie sieci, inwentaryzacja powykonawcza, wycena oznakowania zasuw, hydrantów i nawierteł , a także rur ochronnych na gazociągach (które zostały wprowadzone przez projektanta w związku z wymogiem określonym podczas procedury zgłoszenia budowy), jako ujęte w projekcie należy uwzględnić w ofertowej wycenie wartości robót.

Wójt Gminy Dębno

Wiesław Kozłowski

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a