

INFRAPOLIS  
Bartosz Urbaniak  
Posoka ul. Cytrynowa 16  
62-504 Konin

Konin, 29 styczeń 2021 roku

Znak EOP-45MMD-000084-2021/DG

Dot. Zlecenie wykonania usługi: uzgodnienie branżowe ( projekt przebudowy drogi gminnej w m. Golina, ul. Wojska Polskiego, Bema, Dąbrowskiego, działka nr 2173, 1775, 1767, 403/11, 1759, 2179, 403/2).

W odpowiedzi na Państwa zlecenie uzgodnienia branżowego z dn. 26.01.2021r. Rejon Dystrybucji w Koninie informuje, że w obszarze planowanej inwestycji znajduje się infrastruktura elektroenergetyczna będąca własnością Energa - Operator SA Oddział w Kaliszu, tj. linie napowietrzne nN 0,4 kV, które zaznaczono na planie zagospodarowania terenu.

Po analizie przedstawionego materiału uprzejmie informujemy, iż **ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie uzgadnia przedmiotowe przedsięwzięcie z poniższymi uwagami:**

**I. Wymagania dotyczące elektroenergetycznych sieci napowietrznych nN 0,4 kV.**

1. Należy zachować normatywne odległości ( zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami) od nowoprojektowanej nawierzchni drogi do istniejących przewodów linii napowietrznej nN 0,4 kV oraz dołączyć do dokumentacji technicznej profile skrzyżowań projektowanej nawierzchni z istniejącą linią napowietrzną nN 0,4 kV.
2. Prace pod linią i w odległości mniejszej niż 3m od skrajnych przewodów linii nN 0,4kV należy prowadzić tylko przy wyłączonych spod napięcia odcinków linii. Jest to zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W celu wyłączenia linii należy złożyć wniosek do Rejonu Dystrybucji w Koninie z 14-dniowym wyprzedzeniem. Kosztami wyłączenia i dopuszczenia zostanie obciążony Inwestor budowy.
3. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadunkowo wyładunkowych zachowuje się odległości o których mowa wyżej, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem.
4. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznej linii elektroenergetycznej o której mowa wyżej, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.



T +48 62 500 22 10  
F +48 62 500 22 00

Regon 190275904-00043  
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA  
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk  
Oddział w Kaliszu  
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz  
operator.kalisz@energa.pl  
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000033455


nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117  
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



5. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod linią napowietrzną, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu.
6. Poza strefą z pkt. 1 prace można prowadzić przy załączonej pod napięcie w/w linii, pod warunkiem zachowania powyższych wymogów dotyczących maszyn i sprzętu technicznego.
7. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakończeniu nie jest dopuszczalne składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi i w odległości mniejszej niż 3m w przypadku linii nN 0,4 kV (licząc w poziomie), o czym mowa jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650 z 2003 r.).

Spełnienie wyżej podanych wymagań ogranicza, ale nie eliminuje całkowicie zagrożenia wynikającego z prowadzenia prac w pobliżu napowietrznych linii nN 0,4 kV. Energa – Operator SA Oddział w Kaliszu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na projektowanym obiekcie spowodowane uszkodzeniami linii.

Z poważaniem

Dyrektor  
Rejonu Dystrybucji w Koninie  
  
Piotr Grabia

Załączniki:

1. Komplet map
2. Dokument „Obowiązek informacyjny (RODO)”
3. Faktura

Otrzymują:

1. Adresat
2. 45MMD - a/a.

