

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Tarnowskie Góry, dnia 22 lipca 2022r.

AZ.272.4.7.2022

Wykonawcy

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Termomodernizacja budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowska 54 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej**

W związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w imieniu Zamawiającego – Powiatu Tarnobrzegskiego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami), **udzielam następujących wyjaśnień i zmieniam treść SWZ:**

Pytanie 1: *Proszę o wskazanie producenta okien ppoż., który wykonuje okna z odpornością ogniową z nawiewnikami. Nasi dostawcy nie są w stanie wyprodukować takich okien, ponieważ wyklucza to gwarantowaną odporność ogniową, natomiast przenikalność cieplna 0,9 W/m²K jest technicznie nie do uzyskania. Czy w tej sytuacji dopuszcza się okna o gorszej przenikalności, ale o wymaganej odporności ogniowej EI30?"*

Odpowiedź 1: Okna o odporności ogniowej EI30 mają być wykonane jako aluminiowe, o współczynniku Uw [W/(m²*K)]: 0,9, bez nawiewników. Zamawiający koryguje rozwiązanie w następujący sposób:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Kartuszwiec 5 jest Starosta Tarnobrzegski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (<http://www.tarnogorski.pl/>) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”.

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kartuszwiec 5
tel. 32 381 37 11, fax. 32 381 37 27
email: kancelaria@tarnogorski.pl
www.tarnogorski.pl

NIP: 645-251-31-03 REGON: 276255170



ELoGE

w pomieszczeniu garażu zaprojektowano nawiewnik ścienny higrosterowalny, na zewnątrz zaprojektowano kratkę aluminiową oraz zaprojektowano klapę p.poż. w przegrodzie.

W załączeniu korekta dokumentacji projektowej rzutu parteru – instalacja wentylacji.

Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz zmienia okres związania ofertą.

Mając powyższe na uwadze, zmianie ulegają następujące postanowienia SWZ:

I. ust.1 w rozdziale XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 31.08.2022 roku, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

II. ust. 1 w rozdziale XIV SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 02 sierpnia 2022 roku do godz. 11:00.**

III. ust. 1 w rozdziale XV TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 02 sierpnia 2022 roku, o godz. 11:05 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry.

dokument został podpisany
z upoważnienia Zarządu Powiatu
przez:
Barbara Machura
Sekretarz Powiatu