



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORLICACH

Gorlice, dnia 30 stycznia 2023 r.

Znak: ON-NZ.90831.1.6.2023

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225), oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. *w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., poz. 1650. z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach

po rozpatrzeniu wniosku:

Sławomira Praskowicza Biuro Usług Projektowych „iPRA”
38-200 Jasło, ul. Kadyiego 8

z dnia 24 stycznia 2023 r.

Inwestor;
Gmina Gorlice
38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 2

Autor opracowania: Biuro Projektowe „iPRA”

u z g a d n i a

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt

„Rozbudowa sieci wodociągowej w Bystrej gm. Gorlice”

b e z z a s t r z e ż e ń

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Gorlicach
38-320 Gorlice, ul. Józefa Michalusa 1/2
www.gov.pl/web/psse-gorlice e-mail: psse.gorlice@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Gorlice/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 35 37 343, tel. (+48) 18 35 36 551
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 35 37 343, (+48) 18 35 36 551
REGON: 000654256 / NIP: 738-10-21-970

uzasadnienie

Projektowana rozbudowa sieć wodociągowej obejmuje budowę odcinak sieci wodociągowej włączonej do istniejącego wodociągu. Wodociąg wykonany z rur PE SDR 17 o średnicy 40 – 125 mm. łączna długość rozbudowy wyniesie 2 435,00 mb. w tym: PEHD d-40 – L= 15,00 mb, PEHD d-63 – L= 220,00 mb, PEHD d-90 – L= 50,00 mb, PEHD d-125 – L= 2 150,00mb. Uzbrojenie sieci: zasuwki odcinające żeliwne, trójniki żeliwne, trójniki PE do zgrzewania doczołowego, hydranty nadziemne oraz studnie wodomierzowe. Materiały stosowane do wykonania sieci powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. Przed oddaniem wodociągu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową, następnie płukanie i dezynfekcję. W końcowej fazie należy wykonać laboratoryjne badanie jakości wody.

Zaproponowane rozwiązania projektowe spełni wymogi higienicznosanitarne stawiane tego typu obiektom.

W związku z powyższym wydano opinię sanitarną jak w sentencji.

Niniejsza opinia sanitarna jest ważna pod warunkiem dołączenia do niej projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bystrej gm. Gorlice” na którym znajduje się klauzula ON-NZ.90831.1.6.2023 stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach.

Załączniki:

1. Projekt: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bystrej gm. Gorlice”



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gorlicach
mgr Jadwiga Wójtowicz

Otrzymują:

1. Sławomir Praskowicz Biuro Usług Projektowych „iPRA” 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 8
2. N.Z. w / m.
Wyk.: Ł. Pawłowski, tel.: 18 35 37 343 wew. 48

+ ZAŁ