

ZGK.610.1.2.2023

Łużna, dnia 26.01.2023 r.

P. Sławomir Prsakowicz
reprezentujący firmę
iPRA Biuro Usług Projektowych
Izabela Praskowicz
u. Stanisława Kadyiego 8
38-200 Jasło

działający jako pełnomocnik
Wójta Gminy Gorlice

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WOLA ŁUŻAŃSKA

W nawiązaniu do złożonego pisma z dnia 04.01.2023 r. (wpł. do tut. Zakładu 13.01.2023r.) w sprawie wydania warunków technicznych włączenia do sieci wodociągowej (planowanej do wykonania wg opracowanego Programu Funkcjonalno Użytkowego) w miejscowości Wola Łużańska oraz §4 ust. 2 Porozumienia z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Gorlice części zakresu zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Łużna poprzez udostępnienie do korzystania sieci wodociągowej Gminy Gorlice w celu pośrednictwa w zaopatrywaniu z sieci Miasta Gorlice sieci wodociągowej Gminy Łużna, Zakład Gospodarki Komunalnej w Łużnej (ZGK) wyraża zgodę na przyłączenie do sieci wodociągowej Gminy Gorlice, zasilanej za pośrednictwem sieci wodociągowej Gminy Łużna, budynków z terenu Gminy Gorlice (ok. 20 budynków wzdłuż drogi powiatowej do miejscowości Bystra) oraz określa warunki techniczne:

1. Akceptuje się proponowane miejsce włączenia: na działce o numerze ewidencyjnym 490/14 położonej w miejscowości Wola Łużańska.
2. W miejscu włączenia należy zamontować zasuwę, zawór antyskażeniowy oraz wodomierz z możliwością radiowego odczytu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łużnej.
3. Techniczne rozwiązanie pozostawia się projektantowi, przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych oraz innych przepisów szczególnych.
4. Należy uzyskać pisemną zgodę wszystkich właścicieli działki 490/14 w Woli Łużańskiej na budowę na ich gruncie sieci wodociągowej.
5. Wykonanie wpięcia do sieci należy zlecić wyspecjalizowanej firmie i uzyskać potwierdzenie prawidłowości wykonanych robót przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.
6. Prace w rejonie wpięcia prowadzić w sposób uniemożliwiający uszkodzenie istniejącej sieci wodociągowej - koszt naprawy ewentualnych uszkodzeń pokrywa Inwestor budowy.

7. Należy zgłosić gotowość odbioru przed zasypaniem instalacji (w stanie odkrytym). Odbiory będą dokonywane w obecności przedstawiciela ZGK w Łużnej oraz upoważnionych przedstawicieli stron.
8. Przed zasypaniem sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego) i zakluzulowaną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Gorlicach (jeden egzemplarz) dostarczyć do ZGK bez zbędnej zwłoki.
9. Niniejsze pismo nie zwalnia z obowiązku uzgodnień z innymi zarządcami urządzeń infrastruktury technicznej, o ile takie występują na trasie przebiegu projektowanej sieci.
10. Dostarczanie wody do terenu wyszczególnionego w niniejszym wniosku będzie możliwe po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji sieci wodociągowej, do której będzie wykonane wpięcie/przyłącze (o którym mowa w pkt 1). Termin realizacji inwestycji będzie uzależniony od możliwości pozyskania środków finansowych na ten cel.
Inwestor nie ma prawa rościć żadnych pretensji i żądań do ZGK w Łużnej jeśli sieć nie zostanie wybudowana w czasie ważności niniejszych warunków.
W przypadku zmiany trasy projektowanej sieci z przyczyn niezależnych od ZGK, Inwestor jest zobligowany do wystąpienia z nowym wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.
11. Sposób rozliczeń finansowych pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w Łużnej i Gminą Gorlice w przedmiotowym zakresie będzie przedmiotem odrębnej umowy, przy czym zużycie wody będzie rozliczane na podstawie wodomierza.
12. Budynki zasilane z wodociągu wybudowanego na podstawie niniejszych Warunków nie będą wliczane do ilości budynków, o których mowa w §4 ust. 1 Porozumienia z dnia 23 sierpnia 2021 r., o którym mowa na wstępie niniejszych warunków.

WYDANE WARUNKI TECHNICZNE SĄ WAŻNE PRZEZ OKRES 2 LAT OD DNIA WYDANIA

WÓJT

mgr Mariusz Tarsa

KIEROWNIK

Paweł Czerwien

Referent sprawy:
Małgorzata Cetnarowska
tel. (18) 354 39 22 wew. 307
e-mail: cetnarowskam@luzna.pl

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a