

ZP.271.1.3.2025
Czudec, 2025-03-28

SPROSTOWANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.1.3.2025, nazwa zadania: „**Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Czudec**”

Zamawiający informuje, iż omyłkowo zamieścił błędną odpowiedź dla pytania nr 4 z 28.03.2025 r. Prawidłowa odpowiedź brzmi:

Pytanie nr 4:

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur grawitacyjnych PCV SN8 zamiast PP SN8.

Odpowiedź nr 4:

Było:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rur grawitacyjnych PCV SN8 zamiast PP SN8.

Powinno być:

Zamawiający dopuszcza rury lite z materiału PP lub PCV i minimalnej sztywności obwodowej SN8.

Zamawiający informuje, że powyższe sprostowanie do wyjaśnień SWZ staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.

Wszelkie ustalenia dotyczące sposobu i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Gmina Czudec