

....., dnia.....

Pieczęć zakładu
kominarskiegoNazwisko i imię,
adres użytkownika mieszkania.....
.....
.....**Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach**

Przeprowadzona w oparciu o art. 62 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane kontrola stanu technicznej sprawności przewodów kominowych wykazała w Pani/Pana mieszkaniu nieprawidłowości, które mają negatywny wpływ na wentylowanie pomieszczeń i funkcjonowanie przewodów kominowych, w związku z czym zaleca się w trybie natychmiastowym:

1. udrożnić lub odsłonić kratkę wentylacyjną: w kuchni, w łazience*
2. wykonać lub powiększyć nawiew w drzwiach łazienkowych min. 220 cm² *
3. zlikwidować wentylator mechaniczny: w kuchni, w łazience *
4. zapewnić dostateczny dopływ powietrza zewnętrznego do mieszkania poprzez zdjęcie uszczelek (stare okna) lub zamontowanie nawiewników: w oknach, w drzwiach wejściowych *
5. wymienić uszkodzoną rurę łączącą urządzenie gazowe z przewodem spalinowym,
6. wymienić kratkę wentylacyjną z żaluzją na kratkę wentylacyjną bez żaluzji: w kuchni, łazience *
7.
8.
9.

* właściwe podkreślić

Przyjąłem do wiadomości konieczność usunięcia w/wym. nieprawidłowości i zobowiązuję się do poinformowania Administracji o ich usunięciu:

.....
podpis użytkownika mieszkania.....
podpis kontrolującego

....., dnia.....

Pieczęć zakładu
kominarskiegoNazwisko i imię,
adres użytkownika mieszkania.....
.....
.....**Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach**

Przeprowadzona w oparciu o art. 62 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane kontrola stanu technicznej sprawności przewodów kominowych wykazała w Pani/Pana mieszkaniu nieprawidłowości, które mają negatywny wpływ na wentylowanie pomieszczeń i funkcjonowanie przewodów kominowych, w związku z czym zaleca się w trybie natychmiastowym:

1. udrożnić lub odsłonić kratkę wentylacyjną: w kuchni, w łazience*
2. wykonać lub powiększyć nawiew w drzwiach łazienkowych min. 220 cm² *
3. zlikwidować wentylator mechaniczny: w kuchni, w łazience *
4. zapewnić dostateczny dopływ powietrza zewnętrznego do mieszkania poprzez zdjęcie uszczelek (stare okna) lub zamontowanie nawiewników: w oknach, w drzwiach wejściowych *
5. wymienić uszkodzoną rurę łączącą urządzenie gazowe z przewodem spalinowym,
6. wymienić kratkę wentylacyjną z żaluzją na kratkę wentylacyjną bez żaluzji: w kuchni, łazience *
7.
8.
9.

* właściwe podkreślić

Przyjąłem do wiadomości konieczność usunięcia w/wym. nieprawidłowości i zobowiązuję się do poinformowania Administracji o ich usunięciu:

.....
podpis użytkownika mieszkania.....
podpis kontrolującego