

Wykonanie zasilania przepompowni -  
ul. Ogrodowa

ul. Ogrodowa , działka nr 1/5 obr nr 81 w  
Nowym Sączu

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 ,roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI: Remont ist układu komunikacji utwardzenie części działki , montaż  
elementów małej architektury

ADRES INWESTYCJI: ul. Ogrodowa Nowy Sącz

NAZWA INWESTORA: Miasto Nowy Sącz

ADRES INWESTORA: Nowy Sącz , Rynek 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

elektryczna Stanisław Janur

DATA OPRACOWANIA: 27.03.2025

mgr inż. Stanisław Janur  
Upewn. 11.2013  
Kierownik  
w spec. instal  
i urządzeń e  
MA-10313/PWOE/13  
Stanisław Janur  
o projektowania  
nyn. bez ograniczeń  
w spec. instal  
elektrotechn. Nowy Sącz

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

27.03.2025

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 2-01 0702-0202	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
2	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 5-08 0611-05	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
4	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m x 2	m		
		97	m	97,000	
				RAZEM	97,000
5	KNR 5-10 0101-02	Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YKY 3x6mm2	m		
		97	m	97,000	
				RAZEM	97,000
6	KNR 2-01 0705-0203	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		97	m	97,000	
				RAZEM	97,000
7	KNR 5 0401-01	Szafka przyłączeniowa typu ZK1a wg PZT i STWIORB wraz z podłączeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000