

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn: **Budowa ulicy Leśnej i Łąkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wrzeście**  
**Znak sprawy: ZP.271.22.2023**

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

### **Pytanie nr 1:**

Ze względu na rozbieżności dotyczące kolorów kostek prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć kolory wskazane w SWZ.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający potwierdza, iż do zamówienia należy przyjąć kolory wskazane w SWZ.*

### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o informację, do kogo będzie należało drewno pozyskane z wycinki.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Drewno pozyskane z wycinki staje się własnością Wykonawcy, które wykonawca winien na własny koszt zagospodarować wraz z pozyskana gałęziówką.*

### **Pytanie nr 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający potwierdza.*

### **Pytanie nr 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający potwierdza.*

### **Pytanie nr 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający potwierdza.*

### **Pytanie nr 6:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający potwierdza.*

**Pytanie nr 7:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający potwierdza.*

**Pytanie nr 8:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału do kruszywa łamanego 0/31,5mm, czyli kruszywa betonowego 0/31,5mm (przekrusz betonowy).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania równoważnego materiału do kruszywa łamanego 0/31,5mm, czyli kruszywa betonowego 0/31,5mm (np. przekrusz betonowy).*

**Pytanie nr 9:**

Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy po wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.*

**Pytanie nr 10:**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać tylko regulację wysokościową urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji przy zastosowaniu materiałów istniejących, a koszt elementów uszkodzonych lub ich brak, wymaganych do regulacji (jeżeli takie się pojawiają) nie obciążą Wykonawcy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający wymaga regulacji wysokościowej urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji z materiałów całych, nieuszkodzonych. W przypadku natrafienia na uszkodzone elementy lub ich brak - wymienić na nowe – koszty wymiany Wykonawca winien skalkulować w ofercie.*

**Pytanie nr 11:**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej ofercie (w przypadku regulacji istniejących urządzeń) nie ma ujmować zakupu (w razie konieczności) włączów kanałowych m.in. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, pierścieni odciążających, zaworów wodociągowych, gazowych oraz studzienek telefonicznych i teletechnicznych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający wymaga regulacji wysokościowej urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji z materiałów całych, nieuszkodzonych. W przypadku natrafienia na uszkodzone elementy lub ich brak - wymienić na nowe – koszty wymiany Wykonawca winien skalkulować w ofercie.*

**Pytanie nr 12:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający potwierdza.*

**Pytanie nr 13:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje aktualną decyzją na wycinkę drzew.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*W związku z faktem, iż przedmiotowa inwestycja realizowana jest na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nie jest wymagane uzyskanie odrębnego pozwolenia na wycinkę drzew.*

**Pytanie nr 14:**

Proszę o potwierdzenie czy płatność w kwocie 4.400.000,00 brutto musi być w całości fakturowana w 2023r

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, w warunkach przyznanego dofinansowania istnieje wymóg fakturowania 4 400 000,00 zł brutto w 2023 roku.*

**Pytanie nr 15:**

Ile należy wykonać studni DN 1000 w ramach przedmiotowego zamówienia? Z profilu wynika że są 52szt, z opisu technicznego 31 szt. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający wymaga, aby budowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowana była w pełnym zakresie zgodnie z częścią graficzną zawartą w projekcie budowlano – wykonawczym.*

**Pytanie nr 16:**

Proszę o podanie szczegółów/ parametrów dla klap zwrotnych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający wymaga montażu klap zwrotnych płaskich skośnych do kanałów zamkniętych okrągłych, w klasie wodoszczelności DIN 19569-4, wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych stal AISI304/AISI316L, elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji; uszczelnienie EPDM/NBR, montaż kołnierzy za pomocą śrub nierdzewnych, owiercenie kołnierza wg PN6/PN10, opcjonalnie montaż na bosym końcu. Klapy zwrotne powinny być dostarczane z kompletem elementów montażowych (kotwy montażowe, podkładki, nakrętki, klej do montażu kotew chemicznych itp.) w gatunku A2/A4, Uszczelnienie główne jest wymienne bez konieczności demontażu całej klapy, mocowane wyłącznie do pokrywy klapy. Producent klapy powinien posiadać certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej dotyczący spełniania wymagań jakości w spawalnictwie wg normy PN-EN ISO 3834 oraz system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wg norm PN-EN 1090-1 i 1090-2 (system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych 2+)*

**Pytanie nr 17:**

Proszę o parametry dla rur przepustowych DN 600 i DN 400.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający wymaga zastosowania rur do kanalizacji zewnętrznej z PP. Rury o ściankach dwuściennych o sztywności obwodowej SN12.*

Zastępca Wójta Gminy Słupsk  
Adam Jaśkiewicz