

SCHEMAT STUDNI Z ZAWOREM
NAPOWIETRZAJĄCO - ODPOWIETRZAJĄCYM

OZNACZENIA:

1	Wiaz żelwny Ø 625 mm typ D-400 , h= 150 mm na zawiasach zaitraskowych (obetonować)	1 szt.
2	Pierścień regulacyjny	1 szt.
3	Prefabrykowana płyta przykrywowa 1200/625 , h= 20cm	1 szt.
4	Kiegi betonowe , łączone na uszczelkę gumową , DN 1200, h=50 cm	1 szt.
5	Dno studzienki betonowe DN 1200 , h= 100 cm	1 szt.
6	Stopnie żlazowe żeliwne - montowane w zakładzie prefabrykacji	5 szt.
8	Rurociąg tłoczny PE100 SDR 17 , PE110/6,6	
9	Zasuwa nożowa DN 100	2 szt.
10	Zawór napowietrzająco- odpowietrzający do ścieków , PN16 ; DN80	1 szt.
11	Tuleja kohnierzowa SDR17 110/100	2 szt.
12	Kohnierz luźny stalowy DN 100	2 szt.
13	Przejście szczelne tulejowe dla rur PE	2 szt.
14	Podpory betonowe	
15	Rzapię (zagiębenie technologiczne)	
16	Trójnik kohnierzowy PN16; DN100/80	1 szt.
17	Króciec dwukohnierzowy,PN16; DN100 , L=150 mm	2 szt.

UWAGI:

- Ściany zewnętrzna po uszczelnieniu zaizolować Abizolem - 2R- 2Pg
- Wymiary bez miana podano w milimetrach
- Rzędne N1, N2, N3 wg profilu podłużnego kolektora
- H wg profilu podłużnego kolektora
- Dno studni wyprofilować ze spadkiem 2% w kierunku rzapią
- Posadowienie wiazu studni dostosować do terenu , w którym lokalizowana jest studnia: w utwardzonym rzedną wiazu dostosować do terenu , a w terenie nieutwardzonym wynieść ponad teren na wysokość 5-10 cm.

Studnie z zaworem napowietrzająco- odpowietrzającym oznaczona jako SNO-1 lokalizacja zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu oraz profilem podłużnym przewodu ciśnieniowego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA " EKOPROJEKT" 06-400 Ciechanów, ul. Nadrzeczna 39, tel. 668 932 043 ekoprojekt@ciechanow.com	
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ WRAZ Z POMPOWNIĄ
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT STUDNI Z ZAWOREM NAPOWIETRZAJĄCO - ODPOWIETRZAJĄCYM
ADRES INWESTYCJI	J. EWIDENCYJNA: 141404.5 - NASIELSK Obręb: 141404.5.0051 - SIENNICA DZ. NR EWID.: 3/1, 248, 250/2, 247 Obręb: 141404.5.0053 – PIESCIROGI STARE DZ. NR EWID.: 306/12, 306/13, 306/14, 303/5, 303/6, 308, 310, 319 J. EWIDENCYJNA: 141404.4 – m- NASIELSK, Obręb: 141404.4.0001 – MIASTO NASIELSK, DZ. NR EWID.: 1930/1
	IMIE I NAZWISKO CIE - 10/81 MAZ/IS/1438/01
PROJEKTANT B. SANITARNA	INŻ. SATURNIN SZYDLIK
SPRAWDZAJĄCY B. SANITARNA	MGR INŻ. PIOTR GARLEJ
INWESTOR	GMINA NASIELSK z siedzibą 05-190 NASIELSK , UL. ELEKTRONOWA 3
NAZWA ELEMENTU P.B.	STADIUM DATA
P.Z.T.: część rysunkowa	P.B. 2023.10.20
	SKALA 1:25