


LEGENDA	
	ZWODY POZIOME - DRUT FeZn Ø8mm NA WSPÓRNIKACH
	PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY, DRUT Ø8mm W RURZE OGNIODOPORNEJ W WARSTWIE OCIEPLENIA
	POŁĄCZENIE ZWODU PIONOWEGO Z SIATKĄ OCHRONY ODGROMOWEJ
	POŁĄCZENIE SKRĘCANE

Schemat montażu drutu odgromowego w rurze odgromowej w warstwie ocieplenia



KIEWELJANUS

kieweljanus architektura sp z o. o., sp. k.
Longinusa Podbipi ęty 29b, 31-980 Kraków
NIP: 679-319-59-80
tel.: 501-603-511

INWESTOR
Gmina Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

LOKALIZACJA
miejscowość: Zabawa
powiat: Wielicki
gmina: Wieliczka
działka nr: 50/2 i 49/2
obręb: 0029 Zabawa

NAZWA
Budynek przedszkola, zjazd z drogi publicznej, miejsca postojowe, plac zabaw.

RYSunek
Instalacja ochrony odgromowej. Rzut dachu

NR RYS.	SKALA	BRAN ZA	elektryka
E.2.4	1:100	FAZA	projekt techniczno-wykonawczy
		DATA	lipiec 2022

PROJEKTANT - ELEKTRYKA	mgr inż. RAFAŁ DUTKA nr upr: MAP/0372/PBE/19
SPRAWDZAJĄCY - ELEKTRYKA	mgr inż. ANNA JEZIOREK-DUTKA nr upr: MAP/0347/PWBT/16

OPRACOWANIE
inż. WIKTOR IZOTOV