Jedn. zewn. split K7
Qch=3,2 kW
Pel=1,5 kW 230V/1ph/50Hz
Wymiary D x W x S
732x550x330 mm
Masa m=25 kg
Zasilanie 3x2,5 mm²
Komunikacja 4x1,5 mm²

Jedn. zewn. split K8
Qch=5,3 kW
Pel=1,55 kW 230V/1ph/50Hz
Wymiary D x W x S
805x554x 344mm mm
Masa m=25 kg
Zasilanie 3x2,5 mm²
Komunikacja 5x1,5 mm²

Jedn. zewn. split K9
Qch=3,2 kW
Pel=1,5 kW 230V/1ph/50Hz
Wymiary D x W x S
732x550x330 mm
Masa m=25 kg
Zasilanie 3x2,5 mm²
Komunikacja 4x1,5 mm²

Klimatyzator ścienny
Qch=3,2 kW
Wymiary D x W x S=
849x289x215 mm
Masa m=10,5 kg

Klimatyzator ścienny
Qch=2,7 kW
Wymiary D x W x S=
770x251x190 mm
Masa m=8,5 kg

Klimatyzator ścienny
Qch=3,2 kW
Wymiary D x W x S=
849x289x215 mm
Masa m=10,5 kg

Klimatyzator ścienny
Qch=5,3 kW
Wymiary D x W x S=
969x320x241 mm
Masa m=11,2 kg

Jedn. zewn. split K10
Qch=2,7 kW
Pel=1,5 kW 230V/1ph/50Hz
Wymiary D x W x S
732x550x330 mm
Masa m=25 kg
Zasilanie 3x2,5 mm²
Komunikacja 4x1,5 mm²

SPLIT K7 | SPLIT K8 | SPLIT K9 | SPLIT K10

Ø6,35x9,5 | Ø6,35x12,7 | Ø6,35x9,52

PVC-U 3/4" | zestaw EI30 | SK | KS

instalację skroplin wpiąć do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie

b.0.11 | b.0.12 | b.0.13 | b.0.14 | b.0.15 | b.0.16 | b.0.17 | b.0.18 | b.0.19 | b.0.20 | b.0.21 | b.0.22 | b.0.23 | b.0.31 | b.0.32 | b.0.33 | b.0.34 | b.0.35 | i.0.16 | i.0.18

9,39 m² | 2,43 m² | 2,48 m² | 5,61 m²

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

wyrównanie poziomu podłogi

UZUPEŁNIENIE STROPU NAD PWIN/OS

lodówka

LEGENDA

- instalacja SPLIT - rura cieczowa/gazowa
- instalacja odprowadzenia skroplin
- M1 — jednostka zewnętrzna klimatyzacji multisplit
- jednostka wewnętrzna ścienna split
- SK — syfon skroplin z blokadą antyzapachową
- KS1 — pion kanalizacji sanitarnej
- przejście p.poż.

UWAGI
1. Przed rozpoczęciem wykonywania prac sprawdzić możliwość montażu przewodów i urządzeń.
Domiarów dokonać na budowie.
2. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie.
3. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
4. Koordynację branżową, elektryczną przeprowadzić na budowie.
5. Instalacje należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunkami technicznymi Wykonywania i Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL.
6. Jeżeli przed przystąpieniem do realizaji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka rozbieżności lub niejasności w dokumentacji, niezwłocznie powiadomi projektanta celem ich wyjaśnienia. Wszelkie zmiany, zamiany materiałów lub technologii zawartych w projekcie muszą być wyprzedzająco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż przygotowujących projekty dla tego obiektu oraz projektem głównym architektoniczno-konstrukcyjnym.
7. Wykonawca powinien wyposażyć wszelkie urządzenia w niezbędne akcesoria umożliwiające prawidłową pracę urządzeń oraz instalacji.
8. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.

MOSTOSTAL ZABRZE
GPBP

Inwestor: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33	Faza opracowania: PT
Temat: REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PAWILONIE NR XVIII	Branża: sanitarna Data opracowania: 18.11.2024 Rewizja:
Projektant: mgr inż. Wojciech Wiącek — uprawnienia budowlane nr SLK/2777/POOS/09 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Burda — uprawnienia budowlane nr SLK/8962/PWBS/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń	Podpis:
Tytuł rysunku: **INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTER - SEGMENT B**	Skala: 1:100 Nr rysunku: ISKLM-03