



LEGENDA

- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja centralnego ogrzewania prowadzona pod stropem
- instalacja centralnego ogrzewania prowadzona w posadzce, ścianie
- grzejnik płytowy higieniczny z zaworem termostaticznym i powrotnym
- nr pom., nazwa pom.
- proj. temp. wewn., proj. zap. na ciepło
- zawór odcinający
- zawór równoważący
- regulator różnicy ciśnień
- pion instalacji c.o.

UWAGI

- Przed rozpoczęciem wykonywania prac sprawdzić możliwość montażu przewodów i urządzeń. Domiarów dokonać na budowie.
- Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie.
- Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
- Koordinację branżową, elektryczną przeprowadzić na budowie.
- Instalacje należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunkami technicznymi Wykonywania i Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL.
- Jeżeli przed przystąpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka rozbieżności lub niejasności w dokumentacji, niezwłocznie powiadomi projektanta celem ich wyjaśnienia. Wszelkie zmiany, zamiany materiałów lub technologii zawartych w projekcie muszą być wyprzedzająco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż przygotowujących projekty dla tego obiektu oraz projektem głównym architektoniczno-konstrukcyjnym.
- Wykonawca powinien wyposażyć wszelkie urządzenia w niezbędne akcesoria umożliwiające prawidłową pracę urządzeń oraz instalacji.
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
- W najwyższych punktach instalacji zamontować zawory spusowe, w najniższych punktach instalacji odpowietzniki z zaworem odcinającym. Instalację wykonać ze spadkiem w kierunku źródła ciepła.

MOSTOSTAL ZABRZE			
GPBP			
Inwestor: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33		Faza opracowania: PT	
Temat: REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PAWILONIE NR XVIII		Branża: sanitarna	
Projektant: mgr inż. Wojciech Wiącek		Data opracowania: 18.11.2024	
Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Burda		Rewizja:	
Tytuł rysunku: INSTALACJA GRZEWCA - RZUT PIWNICY - POD SEGM. C		Podpis:	
		Podpis:	
		Skala: 1:100	
		Nr rysunku: ISCO-01	