



MOSTOSTAL ZABRZE GPBP		Inwestor: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33		Faza opracowania: PT
Temat: REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PAWILIONIE NR XVIII		Branża: sanitarna		Data opracowania: 18.11.2024
Projektant: mgr inż. Wojciech Wiącek		Podpis:		Rewizja:
Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Burda		Podpis:		
Tytuł rysunku: INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PIĘTRO - SEGMENT A, ŁĄCZNIK Ł		Skala: 1:100		Nr rysunku: ISKLM-04

- LEGENDA**
- Instalacja SPLIT - ura ciepłowodogazowa
 - Instalacja doprowadzenia skroplin
 - ML - jednostka zewnętrzna klimatyzacji multisplit
 - - - - - jednostka wewnętrzna ścienna split
 - SK - syfon skroplin z blokadą antyzapadową
 - SK - pion kanalizacji sanitarnej
 - przebieg p.pot.

- UWAGI**
- Przed rozpoczęciem wykonania prac sprawdzić możliwość montażu przewodów i urządzeń.
 - Domiatów dokonać na budowie.
 - Wszystkie kołnice instalacji rozwiązać na budowie.
 - Rozparować łączne z rysunkami branżowymi.
 - Koordinację branżową, elektryczną, przeprowadzić na budowie.
 - Instalacje należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonawania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunkami technicznymi Wykonawania i Odbioru Instalacji COBORT INSTAL.
 - Jeżeli przed przystąpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka rozbieżności lub niejasności w dokumentacji, niezwłocznie powiadomi projektanta celem ich wyjaśnienia. Wszelkie zmiany, zamiany materiałów lub technologii zawartych w projekcie muszą być przedłożone uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż.
 - Wykonawca powinien wyposażyć wszelkie urządzenia w niezbędne akcesoria umożliwiające prawidłową pracę urządzeń oraz instalacji.
 - Wszystkie zaistniałe urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.

