



- LEGENDA
- instalacja SPLIT - rura ociepiala/gazowa
 - instalacja odprowadzenia skroplin
 - jednostka zewnętrzna klimatyzacji multisplit
 - jednostka wewnętrzna ścienna split
 - syfon skroplin z blokadą antyzapachową
 - pion kanalizacyjny sanitarny
 - przebieg p.poż.
- UWAGI
- Przed rozpoczęciem wykonywania prac sprawdzić możliwość montażu przewodów i urządzeń.
 - Domiarów dokonać na budowie.
 - Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie.
 - Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
 - Koordinację branżową, elektryczną przeprowadzić na budowie.
 - Instalacje należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunkami technicznymi Wykonywania i Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL.
 - Jeżeli przed przystąpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotkać rozbieżności lub niejasności w dokumentacji, niezwłocznie powiadomi projektanta celem ich wyjaśnienia. Wszelkie zmiany, zamiany materiałów lub technologii zawartych w projekcie muszą być wyprzedzająco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż przygotowujących projekty dla tego obiektu oraz projektem głównym architektoniczno-konstrukcyjnym.
 - Wykonawca powinien wyposażyć wszelkie urządzenia w niezbędne akcesoria umożliwiające prawidłową pracę urządzeń oraz instalacji.
 - Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.



UWAGA!
Wszystkie drzwi otwierające się na ciągi komunikacji należy wyposażyć w samozamykacze lub wykonać z możliwością otwarcia na ścianę.

GRANICA STREFY POŻAROWEJ

- elementy do zamurowania
- elementy do wyburzenia

MOSTOSTAL ZABRZE			
GPBP			
Inwestor: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33		Faza opracowania: PT	
Temat: REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PAWILONIE NR XVIII		Branża: sanitarna	
		Data opracowania: 18.11.2024	
		Rewizja:	
Projektant: mgr inż. Wojciech Wiącek		Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Burda		Podpis:	
Tytuł rysunku: INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PIĘTRA - SEGMENT D		Skala: 1:100	
		Nr rysunku: ISKLM-02	