







UWAGA!
Wszystkie drzwi otwierające się na ciąg komunikacji należy wyposażyć w samozamykacze lub wykonać z możliwością otwarcia na ścianę.


LEGENDA

-  instalacja kanalizacji sanitarnej
-  -prowadzona pod stropem
-  instalacja kanalizacji sanitarnej
-  -prowadzona w ścianie
-  odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej
-  **KS1** pion instalacji kanalizacji sanitarnej

- o wc miska ustępowa Ø110
- o um umywalka Ø50
- o zl zlewozmywak Ø50
- o wp wpust podłogowy Ø110
- o odw odwodnienie liniowe Ø50

UWAGI

1. Przed rozpoczęciem wykonywania prac sprawdzić możliwość montażu przewodów i urządzeń.
Domiarów dokonać na budowie.
2. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie.
3. Rozprawywać łącznie z rysunkami branżowymi.
4. Koordynację branżową, elektryczną przeprowadzić na budowie.
5. Instalacje należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunkami technicznymi Wykonywania i Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL.
6. Jeżeli przed przystąpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka rozbieżności lub niejasności w dokumentacji, niezwłocznie powiadomi projektanta celem ich wyjaśnienia. Wszelkie zmiany, zamiany materiałów lub technologii zawartych w projekcie muszą być wyprzedzająco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku należy rozprawywać łącznie z rysunkami pozostałych branż przygotowujących projekty dla tego obiektu oraz projektem głównym architektoniczno-konstrukcyjnym.
7. Wykonawca powinien wyposażyć wszelkie urządzenia w niezbędne akcesoria umożliwiające prawidłową pracę urządzeń oraz instalacji.
8. Wszelkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
9. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasa odporności ogniowej (E I) wymagana dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wod.-kan. wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

MOSTOSTAL ZABRZE  GPBP	
Inwestor: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych w Rybniku, 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33	Faza opracowania: PT
Temat: REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PAWILONIE NR XVIII	Branża: sanitarna Data opracowania: 18.11.2024 Rewizja:
Projektant: mgr inż. Wojciech Wiącek <small>upewnienia budowlane nr 54/2277/P/OOŚ/09 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń</small>	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Burda <small>upewnienia budowlane nr 54/28962/PW/05/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń</small>	Podpis:
Tytuł rysunku: INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT PARTERU - SEGMENT C	Skala: 1:100 Nr rysunku: ISWK-11