




ZK-4004
złącze istniejące




Schemat jednokreskowy linii kablowej nN 0,4kV
z ZK-4003 do ZK-4004




ZK-4003
złącze istniejące



Schemat jednokreskowy linii kablowej nN 0,4kV
słup nr 3 / 1 do ZK-9242



ZK-9242
złącze istniejące



Słup nr. 3/1
ul. Spacerowa
Augustów

YAKXS 4x70mm²
projektowana
nn 0,4kV dł. 52/65m

Zakład Usług Drogowych "DROTECH"				
Wojciech Wielgał				
ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Elk				
Objekt:	Przebudowa ul. Stanisława Staszica ul. Emilii Plater, ul. Spacerowej w Augustowie dz nr. 496/1/1, 194, 126/3, 1488, 1323, 1521/1, 15441/1, 1550, 1552/1, 1556			
Rysunek:	Projekt zagospodarowania terenu			
Branża	Projektant	Podpis	Sprawdzający	skala b/s
elektryczna:	mgr inż. Marcin Grzesikiewicz Nr upr. PDL0154/PDCE/10		mgr inż. Daniel Filipowicz Nr upr. WAM0096/PWOE/10	
Date:	marzec 2020 r.		Rys. nr E-3	Ak. 1/1