

Numer sprawy: RliGK.271.10.1.2024

Bobowa, 2024-09-27

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Bobowa”

Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Zamawiający w pliku "01 Tabela doboru urządzeń_V5" przypisał do każdej pozycji klasę oświetleniową z normy PN-EN-13201:2016. Klasa oświetleniowa M jest przeznaczona dla kierowców pojazdów mechanicznych poruszających się po drogach o średniej i dużej prędkości jazdy. Postępowanie obejmuje między innymi oprawy stylowe zwieszane, które są skonstruowane ze specjalnych kloszy czy układów optycznych, żeby prawidłowo oświetlać parki, skwery oraz inne miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów, dla których norma PN-EN-13201:2016 przyporządkowuje klasę P. W związku z powyższym wnosimy o zmianę klas oświetleniowych dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych, w których występują oprawy stylowe zwieszane z klasy M na odpowiednie klasy P zgodnie z poniższym przykładem:

- klasa M4 na klasę P2,
- klasa M6 na klasę P4.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

Pytanie 2

Prosimy o weryfikację parametrów w pliku "01 Tabela doboru urządzeń_V5", ponieważ niektóre zawarte tam informacje wydają się być nieprawidłowe. Przykładowo, Zamawiający w arkuszu TABELA zawarł informację, że dla sytuacji Oczyszczalnia ścieków w Siedliskach długość wysięgnika wynosi 5m, natomiast dla sytuacji Stadion Sportowy w Bobowej, Stacja Uzdatniania Wody w Bobowej, Szkoła Podstawowa w Bobowej, Szkoła Podstawowa w Brzanie szerokość drogi wynosi 0m.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zawarte dane są prawidłowe. Wskazane oświetlenie przy obiektach: Stadion Sportowy w Bobowej, Stacja Uzdatniania Wody w Bobowej, Szkoła Podstawowa w Bobowej, Szkoła Podstawowa w Brzanie nie znajduje się bezpośrednio przy drogach publicznych, stąd wskazana szerokość drogi wynosi 0 m.

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy