

Łódź, dnia 13.07.2023 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń i materiałów do instalacji sanitarnych dla Uniwersytetu Łódzkiego, nr postępowania: 43/ZP/2023.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień:

**Treść zapytań i wyjaśnienia:**

1) Poz. 13 Czy Zamawiający dopuszcza słuchawkę natryskową wykonaną z tworzywa innego niż ABS ?

**Nie. Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w arkuszu cenowym.**

2) Poz. 15 Czy Zamawiający dopuszcza zawór grzybkowy czerpalny ze złączką do węża G3/4" materiał mosiądz kolor chrom , głowica wzniosowa , uchwyt motylek , przyłączenie 1/2" ?

**Zamawiający dodaje do opisu: Zawór wypływowy . Pokrętko typu belka.**

3) Poz. 25 Czy Zamawiający ma na myśli perlator M24x1 z gwintem ZEWNĘTRZNYM stosowany w bateriach umywalkowych i zlewozmywakowych z mieszaczem ?

**Zamawiający dodaje do opisu: Perlator z gwintem zewnętrznym do wylewki z gwintem wewnętrznym M24x1; kolor: chrom.**

4) Poz. 28. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pokręteł czworokątnych chromowanych wykonanych z tworzywa lub pokręteł metalowych chromowanych kształtem zbliżonych do czworokątnych ? Dodam, że producent, który posiadał takie pokręta w ofercie, nie ma ich obecnie na stanie a brak ten może być długotrwały.

**Zamawiający dopuszcza pokrętko czworokątne wykonane z metalu innego niż Znal.**

- 5) Poz. 40. Proszę o uściślenie czego dotyczy wymiar 95- 105 mm? Dodam, że jest to dosyć mała wartość jeśli chodzi o np. wysokość syfonu. Tradycyjne syfony pisuarowe butelkowe mają regulację wysokości w zakresie 180 – 200 mm. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza syfon pisuarowy butelkowy o regulacji wysokości w zakresie 180 – 200 mm?

**Wymiar 95 -105 to zakres regulacji rury odpływowej fi 32.**

- 6) Poz. 53. Proszę o podanie przykładowego producenta i modelu spłuczki, która spełniałaby wymagania pod względem podanych przez Zamawiającego wymiarów. Czy Zamawiający ma na myśli spłuczkę z tworzywa czy ceramiczną?. Dodam, że w przypadku tradycyjnych dolnoopłuków z tworzywa wymiary są następujące: 440x320x147mm. Prosimy o uściślenie o jaką spłuczkę chodzi.

**Zamawiający dodaje do opisu: dolnoopłuk, materiał z tworzywa.**

- 7) Poz. 125, 130, 132, 134. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolan o kącie załamania 90 st.?

**Nie. Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w arkuszu cenowym.**

- 8) Poz. 205 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasty o pojemności 150g?

**Nie. Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w arkuszu cenowym.**

- 9) Witam proszę o doprecyzowanie o jaki zawór chodzi w pozycji 15? Czy zawór zaworów wypływowych ze złączka węża (załącznik 1) czy zawór na wzór zaworu ZAWÓR KULOWY DO WODY KĄTOWY Z MOTYLKIEM 1/2x3/4 (załącznik 2)? Podaje tylko na wzór nie chodzi o firmę, ale o to jaki to ma być zawór, ponieważ opis ze specyfikacji nie jest jasny.

**Zamawiający dodaje do opisu: Zawór wypływowy . Pokrętko typu belka.**

W związku z wprowadzoną z modyfikacją treści SWZ Zamawiający zmienia termin składania, otwarcia i związania ofert w ten sposób, że nowe terminy ustala następująco:

- nowy termin składania ofert 19.07.2023 r. godz.10.00,

- nowy termin otwarcia ofert 19.07.2023 r. godz. 11.00,

- nowy termin związania ofertą do dnia 17.08.2023 r.

**Zamawiający w załączeniu przekazuje:**

- nowy, zmieniony, obowiązujący od dnia 13.07.2023 r. Załącznik nr 1 do SWZ/Umowy – arkusz cenowy, w którym uwzględniono wszystkie powyższe wyjaśnienia i modyfikacje Zamawiającego.

- nową, zmienioną, obowiązującą od dnia 13.07.2023 r. Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ), w treści uaktualnione zostają terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

**Pozostałe Załączniki do SWZ:**

- nowy, zmieniony, obowiązujący od dnia **12.07.2023** r. Załącznik nr 2 do SWZ/Umowy – formularz ofertowy,

- nowy, zmieniony, obowiązujący od dnia **12.07.2023** r. Załącznik nr 5 do SWZ/Umowy – projekt umowy,

- Załącznik nr 3a,

- Załącznik nr 3b,

- Załącznik nr 4

pozostają bez zmian.

*Z poważaniem,  
Sebastian Rudziński  
Kierownik Działu Zakupów UŁ*