

TBS/1413 /DI/25/KŁ
Sygn. Akt 02/DI/25/KŁ

Gdańsk 22 kwietnia 2025

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na:

- a) dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej:
 - a1) która będzie zlokalizowana na dachu wielorodzinnego sześciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Piotrkowskiej 56, o łącznej mocy 42,24kWp to jest: 23,04 kWp dla klatki A i 19,20 kWp dla klatki B
 - a2) która będzie zlokalizowana na dachu wielorodzinnego sześciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Piotrkowskiej 70, o łącznej mocy 42,24kWp to jest: 23,04 kWp dla klatki A i 19,20 kWp dla klatki B
- b) podłączenie do sieci elektrycznej budynków, uruchomienie, zgłoszenie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego i przekazanie instalacji do eksploatacji
- c) złożenie do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej zawiadomień o zakończeniu budowy instalacji fotowoltaicznych i zamiarze przystąpienia do ich użytkowania

Zgodnie z art. 284 ust 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława Sp. z o.o. odpowiada na pytania Wykonawców.

Pytanie: Czy zamawiający akceptuje 15 lat gwarancji produktowej na panele i 30 lat gwarancji wydajności 87%?

Odpowiedź: Podane w specyfikacji parametry są parametrami minimalnymi. Jeżeli oferent zaproponuje lepsze rozwiązanie zostanie ono zaakceptowane przez Zamawiającego. Jeśli gwarancja wydajności będzie obejmowała 30 lat a po 25 latach będzie wynosiła minimum 84% warunek zostanie spełniony.

Pytanie: Co zamawiający ma na myśli wymagając czterech niezależnych wejść DC, Czy chodzi po prostu o fizyczne wejścia DC? Czy zamawiający akceptuje 4 wejścia DC (po 2 wejścia na MPPT , razem 2 MPPT)

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje 4 wejścia DC, po 2 wejścia na MPPT, razem 2 MPPT

Kierownik Działu Inwestycji
i Zamówień Publicznych

Ewa Pałowska