



Konstrukcja więźby dachowej

Konstrukcje stanowią wizarzy:

- poprzeczne krokiewio – płatwioe w rozstawie co sześć krokwi
- podłużne słupowo – płatwioe – 4 szt –dwie w części srodkowej oraz 2 w częściach skrajnych,
- Konstrukcja więźby nie wykazuje nadmiernych ugięć oraz korozji biologicznej.
- Konstrukcja bez śladów zagrzybienia.

Tytuł projektu	Ekspertyza stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji budynku mieszkalnego przy ul.Robotniczej 11 a dz. nr 33 / 3 obręb 3033 w Szczecinie		
Inwestor	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie ul.Mariacka 25 70-546 Szczecin		
Tytuł rysunku	Inwentaryzacja budynku - Więźba dachowa-konstrukcja		
Projektant	mgr inż Tomasz Świątek specjalność: bud–konstr., upr.nr 286/Sz/84	Podpis	Branża: Budowlana
Projektant		Podpis	Data 28.04.2021
Nazwa firmy	Inżynierska Obsługa Inwestycji Tomasz Świątek 70 - 552 Szczecin, Al.Wyzwolenia 8/7		
Adres firmy	tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com		Skala: 1:100
			Nr rys. 6
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt/utwór projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następną Ustawę o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)			