



Warszawa, dnia 02.06.2025 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna, zawiadamia, że w postępowaniu **na dostawę prefabrykatu rowu strzeleckiego (płyta) 85x85x5 cm , nr postępowania D/61/2025** w dniu 29.05.2025. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:

Wniosek z dnia 29.05.2025.

Pytanie 1

Pytania odnośnie płyty 85x85x5

1. Uprzejmie prosimy o ponowną weryfikację treści odpowiedzi do Pytania nr 1, która zawiera sprzeczne informacje w zakresie klasy ekspozycji—wskazano zarówno XF1, jak i XF3. Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie, która z tych klas jest właściwa dla przedmiotowego zastosowania.

Jednocześnie wnosimy o potwierdzenie wymagań dotyczących rodzaju kruszywa.

Zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi przyjmujemy, że kruszywo powinno być łamane, co nie budzi wątpliwości. Niemniej jednak, prosimy o doprecyzowanie, czy dopuszczalne jest stosowanie kruszyw innych niż granit oraz bazalt.

Dla części producentów wyłączenie tych dwóch rodzajów kruszywa może być niekorzystna z uwagi na znaczne odległości transportowe z kopalni tych dwóch kruszyw, co generuje dodatkowe (niepotrzebne) koszty. W związku z tym, postulujemy rozważenie możliwości zastosowania kruszyw równoważnych pod względem właściwości technicznych. Zwracamy uwagę, że z technicznego punktu widzenia brak jest przesłanek do stosowania kruszyw o właściwościach wymaganych przy produkcji betonu specjalnego, co również przemawia za dopuszczeniem szerszego katalogu materiałów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokona stosownej zmiany treści SWZ .

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie weryfikacji projektu technicznego

prefabrykatu–płyty rowu strzeleckiego o wymiarach 85 × 85 × 5 cm.

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi minimalnej grubości otuliny betonu dla poszczególnych klas ekspozycji:

dla klasy ekspozycji XF1 – minimalna grubość otuliny wynosi 25 mm,

dla klasy ekspozycji XF3 – minimalna grubość otuliny wynosi 35 mm.

Mając na uwadze powyższe, wskazujemy, iż w przypadku płyty o grubości 5 cm nie ma możliwości zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonu, co może skutkować niezgodnością z wymaganiami normowymi oraz wpłynąć na trwałość elementu w warunkach eksploatacyjnych przewidzianych dla wskazanych klas ekspozycji.

Prosimy o odniesienie się do powyższych uwag oraz ewentualne dostosowanie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokona stosownej zmiany treści SWZ .

Sprostowanie do Wyjaśnień treści SWZ z dnia 28.05.2025

W wyniku zamieszczonych wyjaśnień treści SWZ z dnia 28.05.2025 r. Zamawiający informuje, że w treści Wyjaśnień podano błędnie parametr betonu:

Było :

Beton o klasie ekspozycji: XF1, XF3, XC4

Winno być :

Beton o klasie ekspozycji: XF1.

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień dokonuje zmian treści SWZ.

KOMENDANT

/-/ plk Artur STOPKA