



**Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe  
w Łomiankach**

ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki  
tel. (0-22) 751 78 34, 751 04 74 fax (0-22) 751 59 15  
[www.icds.pl](http://www.icds.pl) e-mail: [icds@icds.pl](mailto:icds@icds.pl)  
NIP: 118-17-12-732

**INTEGRACYJNE CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWE W ŁOMIANKACH**

Łomianki, dnia 09.04.2024 r.

DA.26.10.2024

**Wykonawcy**

**Odpowiedzi na pytania**

Dotyczy postępowania: **DA.26.10.2024 pn.: Wymiana na nowe 2 central wentylacyjnych basenowych wraz z pracami towarzyszącymi w kompleksie ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki.**

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania na podstawie art. 284 ust.1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j..) zwaną dalej ustawą zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ).

Zamawiający działając na podst. art. 284 ust 6 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na platformie zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/icds\\_łomianki](https://platformazakupowa.pl/pn/icds_łomianki)

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 286 ust. 1 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

**Pytanie 1. Proszę o informację czy w ramach gwarancji należy wycenić serwisy centrali wentylacyjnej.**

Odpowiedź: Serwisy gwarancyjne nie są w kalkulowane, oferent udziela 60 miesięcznej gwarancji na oferowane centrale wentylacyjne zgodnie ze specyfikacją przetargu.

**Pytanie 2. Jeżeli tak to czy wraz z kosztem serwisów uwzględnić koszt filtrów do wymiany (materiały eksploatacyjne).**

Odpowiedź: Serwisy nie są w kalkulowane, tym samym nie ma potrzeby uwzględniania wymiany filtrów.

Dyrektor ICDS  
  
Ewelina Kordek