



**ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH**  
Tomasz Budynek  
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1B/39  
66-470 Kostrzyn nad Odrą  
tel. 691 360 976  
NIP 599-201-91-45 REGON 080377515

Majni 23.02.2024


## Opinia - Zezwolenie - Nr 6110212024

Na podłączenie: uszczelnienie wentylacyjnych grzewczych i wentylacji mechanicznej

Użytkownik Zespół Szkół w Majni w Leubnie

Adres ul. Dworkowa 6a 42-503 Majni

Opinia została sporządzona przez posiadającego uprawnienia Mistrza kominiarskiego **Tomasza Budynek nr dypl. 45** na podstawie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, przepisów przeciwpożarowych i Polskich norm.  
Miejsce podłączenia urządzenie przedstawia poniższy szkic sytuacyjny.



W celu uzyskania prawidłowości ciągu kominowego należy

- 1 uszczelnienie wentylacyjne grzewcze 14x14cm uszczelnienie wentylacyjne 21x12cm. Należy zapewnić stały napięty powietrze dla pełnej prawidłowej wentylacji.

**MISTRZ KOMINIARSKI**  
*Tomasz Budynek*  
Mistrz kominiarski

**Uwaga. Potwierdzenie prawidłowego podłączenia i wykonania zaleceń.  
Kominy nadają się do użytkowania.**

Data .....

Mistrz kominiarski