

BILANS TERENU

- POWIERZCHNIA TERENU	= 11685,00 m2
- ISTNIEJĄCA ZABUDOWA	= 882,52 m2
- PROJEKTOWANY BUDYNEK SUW	= 321,21 m2
- PROJEKTOWANY ODSTOJNIK (ODS)	= 32,00 m2
- POWIERZCHNIA UTWARDZONA	= 1637,40 m2
- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA	= 8811,87 m2

LEGENDA:

- SUW1 - PROJEKTOWANY BUDYNEK TECHNOLOGICZNY (SUW)
- SUW2 - ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNOLOGICZNY (SUW)
- ZR1 - ISTNIEJĄCY ZBIORNIK RETENCYJNY WODY CZYSTEJ
- S1 - ISTNIEJĄCA STUDNIA GŁĘBINOWA
- ODS - PROJEKTOWANY ODSTOJNIK WÓD POPŁUCZNYCH
- ZŚ1,2 - ISTNIEJĄCE ZBIORNIKI ŚCIEKÓW TECHNOLOGICZNYCH
- TR - ISTNIEJĄCA TRAFOSTACJA
- PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE
- ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE
- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
- POWIERZCHNIA UTWARDZONA - KOSTKA BRUKOWA
- DRZEWO PRZEZNACZONE DO WYCINKI
- HYDRANT
- WJAZD NA TEREN SUW (ISTNIEJĄCY)
- WEJŚCIE DO BUDYNKU
- MP - MIEJSCE PARKINGOWE
- Z - ZASIEK NA ŚMIECI
- GRANICA DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH 211/6 i 211/7
- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
- OGRODZENIE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH
- OBIEKTY/ RUROCIĄGI DO USUNIĘCIA/ WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI
- ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI WODY SUROWEJ
- ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI WODY UZDATNIONEJ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
- PROJEKTOWANE RUROCIĄGI WODY SUROWEJ
- PROJ. RUROCIĄGI DOPŁYWU WODY DO ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH
- PROJ. RUROCIĄGI ODPŁYWU WODY Z ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH
- PROJ. RUROCIĄGI POPŁUCZYN DO ODS
- PROJ. RUROCIĄGI POPŁUCZYN DO OCZYSZCZANIA
- PROJ. RUROCIĄGI ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZANIA POPŁUCZYN
- PROJ. RUROCIĄGI SPUSTOWO-PRZELEWOWE Z ZR
- PROJ. RUROCIĄGI ŚCIEKÓW TECHNOLOGICZNYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJ. RUROCIĄGI WODY UZDATNIONEJ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
- PROJ. TERENOWA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJ. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA
- PROJ. LINIE KABLOWE NN-0,4KV + FEZN25X4 W ZIEMI
- ISTNIEJĄCE LINIE KABLOWE DO DEMONTAŻU (UNIECZYNNIENIA)
- Z1 - OPRAWA OŚWIETLENIOWA: 5600LM, 40W, 140LM/W, 4000K, RA >80, IP66, L70B50 120000H, IK08, D RIVER BEZ EFEKTU MIGOTANIA, NA SŁUPIE TYPU: SKPF 9/193/60/6 300X300 WYS.8M Z WYSIĘGNIKEIM JEDNORAMIENNYM
- Z2 - OPRAWA OŚWIETLENIOWA: TYPU NAŚWIETLACZ, 5450LM, 41W, 133LM/W, 4000K, RA >80, IP66, SDCM ≤ 3, L70B50 125000H, IK09, DRIVER BEZ EFEKTU MIGOTANIA, TEMPERATURA PRACY OD -20 DO +35°C, ZABEZPIECZENIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE 10KV, MATERIAŁ KORPUSU ALUMINIUM, SZARY ANTRACYTOWY, MONTAŻ NA ELEWACJI ZA POMOCĄ WYSIĘGNIKA WYS. PODANA NA RYSUNKU

Uwagi ogólne:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.

MISTONE
Biuro Projektowe

Inwestor:	Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Adres obiektu	działka nr ewid. 211/ 6 i 211/7, Łagiewniki, obręb Łagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszyński
Tytuł projektu	BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. ŁAGIEWNIKI WRAZ Z BEZODPŁYWOWYM ZBIORNIKIEM NA ŚCIEKI
Faza / Branża	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Architekt: mgr inż. arch. Rafał PIECHOWIAK nr upr. 128/PW/91 w spec. arch.	
Architekt sprawdzający: mgr inż. arch. Sławomir PAWŁOWSKI WP-OIA/OKK/UpB/13/2019	
Zespół Projektowy	Piotr Czajkowski, Piotr Duszyński, Paulina Ochowiak, Małgorzata Kapela, Sylwia Weber, Sara Marchwiak
Obiekt	**BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY**
Temat rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PZT-PT A000
Skala 1:250	Data 19.12.2022