

Opis minimalnych wymagań

Aparat powietrzny (bez butli i maski) musi być:

- wyposażony w urządzenie ostrzegawcze działające niezależnie od manometru i jego zasilania w sposób ciągły, od ciśnienia 55+/-5 bar o natężeniu sygnału powyżej 90 db,
- wyposażony w manometr pod ciśnieniem, wodoszczelny, chroniony gumową osłoną przed uderzeniami, z tarczą fotoluminescencyjną,
- wyposażony w nadciśnieniowy automat oddechowy połączony ze stelażem,
- wyposażony w noszak regulowany, rozkładany, antystatyczny, odporny na wysoką temperaturę i działanie płomieni, wyposażony w 2 boczne uchwyty,
- zgodny z normą EN 137:2006,
- kompatybilny ze sprzętem (FENZY, maski OPTIPRO) użytkowanym w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.