

Znak sprawy: GG.6630.339.2022

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy
w dniu 2022-10-31

Wnioskodawca: Projektowanie,
Nadzorowanie, Pomiary
Instalacji Bran y
Elektrycznej Mariusz
Szczepaniak
87-300 700-Lecia

Sposób przeprowadzenia narady: elektronicznie

Opis przedmiotu narady: SIE ELEKTROENERGETYCZNA

Przewodniczący narady: - Stanisław Iwański

Lp	Nazwa Instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię, nazwisko uzgadniającego Data
1	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej Stanisław Iwański	Zgodnie z art. 15 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w przypadku wystąpienia w obszarze projektowanych urządzeń punktów osnów geodezyjnych należy zapewnić szczególnie ochronę znaków wraz z wymogiem ich markowania przed rozpoczęciem prac budowlanych przez właściwe jednostki wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku niedostosowania się do wymogu ochrony znaków inwestor będzie odpowiedzialny za pokrycie kosztów odtworzenia znaków	
2	ENERGA - Operator S.A. Oddział w Toruniu	- Celem dokładnego ustalenia trasy istniejących kabli należy wykonać również przekopy próbne. - Prace ziemne prowadzone w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonywać również (łopatą).	Kalisz Władysław ENERGA 2022-10-21 09:14:03
3	Orange Polska SA	nie uzupełniono	
4	Netia S.A.	brak uwag	Wachowski Waldemar Netia S.A. 2022-10-20 14:31:06

5	" ELTRONIK " Media Sp. z o.o. Sp.k. w Brodnicy	nie uzupełniono	
6	GMINA BRODNICA	brak uwag	Wi niewski Paweł UG Brodnica 2022-10-21 08:26:42
7	Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy	załącznik	Karbowski Mirosław 2022-10-25 13:35:11
8	PEC Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	nie uzupełniono	
9	PERN S.A.	brak uwag	Purc Paweł PERN 2022-10-21 14:15:54
10	Multimedia Polska S.A.	brak uwag	Kobusiński Miłosz Multimedia Polska S.A. 2022-10-20 17:50:07
11	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Bydgoszczy Punkt Dystrybucji Gazu w Kowalewie Pomorskim	<p>Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami</p> <p>1 Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie lub @ do Gazowni w Toruniu ul.Lubicka 56-58 na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz powiadomić tel. 609 060 739 p. Romana Stawickiego z Placówki w Kowalewo Pomorskim roman.stawicki@psgaz.pl</p> <p>2 W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane gazy lub uszkodzenia sieci gazowej w trakcie budowy należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Gazowni w Toruniu.</p> <p>3 Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt inwestora lub wykonawcy,</p> <p>4 W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonać rękoczynem,</p> <p>5 Należy zachować przykrycie gazociągów 0,8-1,2 m lub zgodnie z posadowieniem zaznaczając tą informację z napisem GAZ</p> <p>6 Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640"</p>	Stawicki Roman Polska Spółka Gazownictwa 2022-10-24 14:37:05

Uwagi

.....

Uwagi			
12	G.EN. GAZ ENERGIA SP. z o.o.	brak uwag	Adam Krampikowski G.EN GAZ ENERGIA 2022-10-20 10:11:43