

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Księginice 14, 59-300 Lubin 1

Księginice 13. 04. 2023r.

Dz. DTR / 1322 / 942 / 2023

PRO-INVEST Michał Siudak
Ul. Mirandy 12/13
59-220 Legnica

dotyczy: zadania Przebudowa drogi biegnącej śladem dz. nr 109/90 w miejscowości Chrótnik na terenie gminy Lubin.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. w Księginicach w odpowiedzi na pismo, data wpływu 11. 04. 2023r., L.dz. 1322, w sprawie wydania warunków prowadzenia inwestycji w rejonie istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej dla zadania Przebudowa drogi biegnącej śladem dz. nr 109/90 w miejscowości Chrótnik na terenie gminy Lubin określa wydaje warunki:

- w pasie drogowym dz. nr 109/90, 109/3, 5/8 obręb Chrótnik zabudowana jest sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, istnieje możliwość wystąpienia na terenie wykonywania robót niezinwentaryzowanego uzbrojenia,
- bezpośrednio do działki drogowej przylegają działki pod zabudowę, które obecnie nie posiadają możliwości przyłączenia do sieci wod-kan i dlatego w przyszłości będzie istniała konieczność budowy sieci i przyłączy – projekt drogi powinien to uwzględnić np. przez przyjęcie rozwiązań materiałowych pozwalających na bezproblemowe odtworzenie nawierzchni,
- projektowane elementy przebudowy drogi nie mogą pogorszyć warunków zabudowy i eksploatacji istniejącego uzbrojenia wod-kan,
- wszystkie skrzynki zasuw wodociągowych należy wyregulować do niwelety drogi, ustabilizować np. obetonować oraz zabezpieczyć,
- roboty drogowe należy wykonać ze szczególną ostrożnością w rejonie elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, nie można dopuścić do ich uszkodzenia,
- spadki nawierzchni należy projektować z zachowaniem zasady niedopuszczenia spływu wód opadowych i roztopowych do studzienek kanalizacji sanitarnej,
- w przypadku napotkania podczas wykonywania robót kolizji projektowanych elementów zagospodarowania terenu z uzbrojeniem wod-kan należy przewidzieć przebudowę sieci, projekt wykonawczy przebudowy należy przedłożyć do Zakładu celem uzgodnienia sposobu rozwiązania usunięcia kolizji,
- w kosztorysie przewidzieć wykonanie robót związanych z istniejącym uzbrojeniem wod-kan.
- minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót należy dokonać powiadomienia na piśmie eksploatatora sieci, natomiast po zakończeniu robót drogowych należy zgłosić gotowość do odbioru elementów sieci wod-kan znajdujących się w rejonie prowadzonych robót, ustalić termin odbioru robót (odbór zostanie poświadczony protokołem).

Do PGKGL Spółka z o.o. należy przedłożyć do uzgodnienia 2 egz. wyciągu z projektu budowlanego w zakresie dotyczącym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z profilami z zaznaczoną lokalizacją posadowienia uzbrojenia.

Z poważaniem

PRZES ZARZĄDU
PGKGL Sp. z o.o.
w Księginicach

Wojciech Dziwiński

1 egz. PZT pozostawia się w aktach sprawy

Otrzymują:

1. Adresat
2. DTR