



Dobrzyniewo Duże, dnia 23 września 2021 r.

Wykonawcy (wszyscy)

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPYTANIA

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia nr **Rir.271.31.2021 pn: *Adaptacja i wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym ul. Szkolna 14 realizowane w ramach projektu: „Kompetentny od przedszkola 2 – zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacji przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże” nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0366/19-00 oraz środków własnych gminy Dobrzyniewo Duże***

Dotyczy:

poniżej informuję o otrzymanych wnioskach w sprawie wyjaśnienia treści SWZ i udzielonych odpowiedziach.

WYKONAWCA PYTANIE Z DNIA 23.09.2021 r.

1. Które elementy wyposażenia należy dostarczyć- te wymienione w szczegółowym opisie zamówienia i formularzu kalkulacji szczegółowej czy też te wymienione w Załączniku 6 i 7?

Ad.1) Wyposażenie należy dostarczyć zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

2. Czy furtka i brama mają mieć wysokość 153 skoro panel ma mieć 153 + 20 cm podmurówka?

Ad.2) Aby zmniejszyć prześwit pod bramką i bramą należy zwiększyć wysokość obu elementów (bramy i bramki) do wymiaru standardowego o ok 10 cm -15 cm.

Zamawiający zmienia zapisy w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 8 dotyczącego ogrodzenia. Zapisy otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 Opis przedmiotu zamówienia po zmianie.

Pozostałe zapisy określone w postępowaniu pozostają bez zmian.

W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia terminu wpływu i otwarcia ofert, jak również godzina wpływu i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania, odpowiedzi na pytania, stają się integralną częścią postępowania i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. WÓJTA GMINY

Iwona Barkowska
PODINSPEKTOR
ds. zamówień publicznych
i pozyskiwania środków zewnętrznych