

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA DEMONTAŻ ISTN. ROZDZIELNICY NISKIEGO
NAPIĘCIA, DOSTAWĘ I MONTAŻ NOWEJ ROZDZIELNICY W BUD. 19
ZAKŁADU KARNEGO W BARCZEWIE**

Zakład Karny w Barczewie zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż nowej rozdzielnicy niskiego napięcia w bud. warsztatowym na terenie ZK Barczewo.

Zakres złożonej oferty powinien obejmować:

1. Demontaż istniejącej rozdzielnicy żeliwnej niskiego napięcia.
2. Transport, dostawę i montaż nowej rozdzielnicy wraz z wyposażeniem w ZK Barczewo w miejscu zdemontowanej rozdzielnicy.
3. Podłączenie nowej rozdzielnicy do istniejących obwodów.
4. Montaż przycisku ppoż. na elewacji bud. 19 wraz z tabliczką.
5. Utylizację zdemontowanych materiałów.

Szacunkowe wyposażenie rozdzielnicy powinno obejmować:

- a) rozdzielnica stojąca o wysokości do 2,3m i szerokości około 1,8m (wymiary zdjęć na miejscu podczas wizji lokalnej w terenie), min. IP30 – 1 szt.,
- b) rozłącznik/wyłącznik mocy do 160A, min $I_{cc}=16kA$ z wyzwaczem wzrostowym (pole zasilające nr 1, 2) – 2 szt.,
- c) lampki sygnalizacyjne 3 faz. – 2 szt.,
- d) wył. nadprądowy B6A – 7 szt.,
- e) wył. nadprądowy B6A/3 – 1 szt.,
- f) przełącznik faz PF-431 lub równoważny – 1 szt.
- g) ochronnik DEHN 941 400 z dozbezpieczeniem bezpiecznikiem 32A – 1 szt.,
- h) analizator sieci 3 faz. z funkcją pomiaru energii elektrycznej – 1 szt.,
- i) przekładniki prądowe 100/5 do analizatora sieci/licznika energii wymienionego w punkcie h) – 3 szt.,
- j) pola odpływowe na aparatach RBK-00 – 5 szt.,
- k) pola odpływowe na wyłącznikach nadprądowych 3 faz. – 15 szt.,
- l) pola odpływowe na wyłącznikach nadprądowych 1 faz. – 30 szt.,
- m) puste miejsce dla dodatkowych aparatów montowanych na szynie TH-35 (30 x17,5mm),

- n) wył. różnicowo-prądowy 3 fazowy 40A, 30mA, AC – 5 szt.,
- o) wył. różnicowo-nadprądowy 1 fazowy B16A, 30mA, AC – 5 szt.,
- p) gniazdo serwisowe wew. tablicy z zabezp. różnicowo-nadprądowym B16A – 1 szt..

Rezerwowe aparaty powinny pozostać zasilone w rozdzielnicy mostkami o odpowiedniej obciążalności.

Oferent winien bezwzględnie dokonać wizji lokalnej w terenie przed dokonaniem wyceny, którą można przeprowadzić w dni robocze w godz. od 8:30 – 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty łącznie z transportem i utylizacją zdemontowanych materiałów.

Wymianę rozdzielnicy można wykonać w godzinach od 7:30 do 16:00 w dzień wolny od pracy (sobota) po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym. Maksymalny czas przerwy beznapięciowej związany z wymianą rozdzielnicy nie może przekraczać 9 godzin (dziewięć godzin). Pozostałe prace związane z wymianą rozdzielnicy niewymagające wyłączenia napięcia można wykonać w dni robocze w godzinach od 8:00 – 15:00.

Rozdzielnica jak i zastosowane aparaty winny posiadać atesty, dopuszczenia, certyfikaty dopuszczające stosowanie na rynku europejskim i powinny być nowe, wyprodukowane w 2020r. Oferent winien dać na całość wykonanych prac jak i zastosowane aparaty gwarancję 36 miesięcy. Obwody w rozdzielnicy powinny być opisane wg wskazań Zamawiającego.

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres dkw_barczewo@sw.gov.pl do dnia 18.07.2020r. do godziny 10:00 na załączonym formularzu cenowym. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Termin realizacji do 30.10.2020r.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami, którzy złożą najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Forma płatności: przelew 30 dni.

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest kpt. Przemysław Bilicki, tel. (89) 532 87 21 lub przemyslaw.bilicki@sw.gov.pl

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Karny w Barczewie
ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo
NIP: 739-11-66-078

WIDOK ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICZY ŻELIWEJ

