



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
Im. Marii Grzegorzewskiej w Bydgoszczy
85-201 Bydgoszcz, ul. Graniczna 12



TEL./FAX. (052) 322-34-71
E-MAIL.sosw3@edu.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, 18 października 2021 r.

Nr postępowania: SOSW3.261.1.1.2021

Nazwa postępowania: **WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM NR 3 W BYDGOSZCZY – I ETAP**

Na podstawie art. 248 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie:

„ Z uwagi na rozbieżne zapisy w dokumentacji przetargowej odnoście okablowania proszę o jednoznaczne podanie informacji czy okablowanie instalacji SSP ma być wykonane natynkowo czy podtynkowo?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że okablowanie instalacji SSP ma być wykonane natynkowo zakryte korytami.