

Znak sprawy: IR.271.5.2024

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Bojanowo

ul. Rynek 12

63-940 Bojanowo

tel. 65 54 56 393

fax. 65 54 56 640

e-mail: urząd@gminabojanowo.pl

Bojanowo, dnia 1.07.2024 r.

Odpowiedzi na pytania

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Rewitalizacja Parku im. Kosynierów w Bojanowie**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Pytanie:

1. W załączonym do postępowania Programie Funkcjonalno-Użytkowym zaprojektowano skatepark, który pod kątem użytkowym oraz funkcjonalnym budzi wiele zastrzeżeń. Podstawowym błędem są źle zaprojektowane wysokości urządzeń. Wysokość urządzeń rozpędowo/nawrotowych takich jak Quarter Pipe czy Bank Ramp powinna być minimum dwukrotnie wyższa niż elementy środkowe jak Funbox. Brak zachowania odpowiednich wymiarów sprawia, że Skatepark traci swoją funkcjonalność i nosi za sobą możliwość powstawania kontuzji. Zbyt niska poręcz na elemencie Funbox - wysokość poręczy poniżej 30 cm eliminują grupę użytkowników poruszających się na rowerach typu bmx. Element Ollie Box nie posiada swobodnych najazdów i odjazdów, które powinny mieć minimum 5-6 m. Brak zachowania takich odległości może za sobą nosić możliwość powstawania kontuzji i zderzania ze sobą użytkowników. Brak podstawowych elementów takich jak poręcz prosta, manual pad czy grindbox. Powielanie przeszkód takich jak Quarter Pipe obniża możliwość rozwoju użytkowników oraz

obniża atrakcyjność obiektu. Zbyt mało wolnego miejsca bez przeszkód - skatepark jest przepelniony elementami co sprawia, że zmniejszy się jego przepustowość oraz ograniczy możliwość rozpoczęcia przez użytkowników swojej przygody ze sportami skateparkowymi. Ważne, aby Skatepark posiadał więcej pustej przestrzeni co pozwoli na zbalansowany rozwój. Z uwagi na fakt, że postępowanie prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” pragniemy zaproponować zmianę technologii na drewniano-kompozytową z końcową nawierzchnią jezdnią wykonaną z 6 mm maty HPL (wariant o nieśliskiej powierzchni) oraz wnosimy o dopuszczenie zmiany koncepcji skateparku na etapie projektowym, by uzyskać w pełni funkcjonalny obiekt. Czy zamawiający dopuści zmiany projektowe, które poprawią funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz atrakcyjność obiektu oraz zmianę technologii przy zachowaniu okresu gwarancyjnego przedstawionego w postępowaniu przetargowym?

Odpowiedź:

Proponowany układ urządzeń jest tylko proponowanym schematem a nie projektem. Stwierdzenie przez autora pytania, że przykładowy projekt układu urządzeń jest nieużytkowy i nie spełni oczekiwań użytkownika jest bezpodstawne.

Ponadto autor projektu (zaprojektuj - wybuduj) jest zobowiązany do dostosowania w zależności od zaproponowanych przez siebie produktów do zapewnienia funkcjonalności i użytkowości skate parku.

Oczywiście, że za zgodą Zamawiającego istnieje możliwość zmiany układu urządzeń lub propozycja innych. Wymaga to akceptacji Zamawiającego.

Obszar, którym dysponuje zamawiający zawiera na tyle przestrzeni, że oczekiwane urządzenia swobodnie się zmieszczą w innej konfiguracji.

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń o konstrukcji drewniano kompozytowej, dopuszcza natomiast alternatywnie wykonanie skate parku z betonu monolitycznego.

Założeniem nadrzędnym przyjętym przez Zamawiającego było ograniczenie hałasu. Skate park znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Podpisano:

Burmistrz Bojanowa

/-/ Paulina Wolsztyniak