


dla każdej jednostki wykonać odprowadzenie skroplin rurą z PVC-U klejonego do najbliższego syfonu podumywalkowego lub spłuczki poprzez syfon z przerwą powietrzną np. typ HL 21



inwestor: Powiat Wołomiński
 ul. Prądzińskiego 3, 05-200 Wołomin
 tytuł: Przebudowa pomieszczeń
 Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
 adres: dz. ew. 215 obr. 0033 Wołomin
 ul. Legionów 85, 05-200 Wołomin
 pow. Wołomin, woj. mazowieckie
 Jednostka projektowa: **QUARTUM**
 BIURO PROJEKTOWE
 ul. Wysooka 68a/6; 17-300 Siemiatycze
 www.quartum.pl; e: biuro@quartum.pl
 NIP: 544-132-57-16; REGON 200418012
 projektant: mgr inż. Jacek Jakubiak
 upr. MAZ/0413/PBS/16
 nazwa rysunku: **KLIMATYZACJA**
RZUT PRZYZIEMIA
 branża: **INSTALACJE SANITARNE**
 skala: 1:50
 nr rysunku: **PB/S/01.0**
 faza projektu: **PROJEKT BUDOWLANY**
 data: 15.11.2021
Projekt chroniony prawem autorskim.