



**POLSKI
ŁAD**



inwestycja dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

RI.271.1.3.1.2024.MW

Krasocin, 2024-04-12

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

(odpowiedzi na pytania nr 1 z dnia 12.04.2024r.)

dotyczy: Modernizacja dróg na terenie Gminy Krasocin

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Czy regulacja zasów wodociągowych obejmuje wymianę obudów na nowe?

Odpowiedź:

Regulacja zasów wodociągowych polegać ma na ich wysokościowym dostosowaniu do powierzchni poboczy, chodnika bądź jezdni, bez ich wymiany na nowe.

Pytanie:

Czy regulacja studzienek obejmuje wymianę włączów na nowe?

Odpowiedź:

Regulacja studzienek polegać ma na ich wysokościowym dostosowaniu do powierzchni poboczy, chodnika bądź jezdni, bez ich wymiany na nowe.

Pytanie:

Prosimy o dopuszczenie materiałów brukarskich o standardowej nasiąkliwości od 6%, która jest zgodna z normą PN-EN 1338. W związku z wycofaniem się wielu producentów z produkcji materiałów o nasiąkliwości do 5%, materiał ten jest bardzo ciężko dostępny co znacznie wydłużyłoby czas trwania kontraktu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje warunek nasiąkliwości określony w SST.

Pytanie:

SST dotyczące warstw bitumicznych opierają się na WT z 2010r. Prosimy o dopuszczenie mieszanek mineralno bitumicznych zgodnych z aktualnymi WT.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanek mineralno bitumicznych zgodnych z aktualnymi WT.

Wójt Gminy Krasocin
Ireneusz Gliściński