


Schemat studni o głębokości powyżej 3m



- Klasa betonu dla studni od C35/45
- Nasiąkliwość do 6%
- Wodoszczelność W 8.
- Mrozoodporność - klasa ekspozycji do F-150.

 HYDRO-SAN <small>Adam Szymborski</small> <small>tel. 792 234 141</small>		PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH ul. Zblewska 87	NR RYSUNKU 21
INWESTOR	Gmina Bobowo ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo		
TEMAT	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami		SKALA 1:---
LOKALIZACJA	dz. nr 782, 783, 229/1, 229/6, 229/7, 229/2, 228/8, 228/6, 228/2, 228/3, 228/4, 231, 73/1, 238/2, 238/3, 239, 240, 241, 242/4, 242/3, 243/1, 243/6, 243/7, 244, 233, 212, 225, obręb Bobowo, gmina Bobowo		
NAZWA RYS.	Schemat studni DN1000 o gł. powyżej 3,0 m		
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Adam Szymborski	NR UPRAWNIEN POM/0239/POOS/11 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	DATA 03-2022
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Arkadiusz Burnicki	POM/0227/POOS/10 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	