

Do wszystkich Wykonawców

W dniach 24.06.2024r. oraz 26.06.2024r. od Wykonawców wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ na postępowanie pn.: „Rozwój bazy sportowej w gminie Warka”

Zamawiający po zapoznaniu się z pytaniami, działając zgodnie z art. 284 ustawy PZP, poniższej przedstawia ich treść oraz udziela odpowiedzi na pytania.

Pytania.

1. Dotyczy części 1: „Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią”

1.1 Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę z wszystkimi parametrami powyżej wymagań i kompletem dokumentów, ale z przepuszczalnością wody przez trawę na poziomie min. 1790 mm/h, a przez system min. 1030 mm/h?

Nadmieniamy, że Norma PN-EN 15330-1:2014 i FIFA w swoich wytycznych określa przepuszczalność wody przez system na poziomie min. 180 mm/h. Największe opady zaobserwowane w Polsce były 30.06.1973 roku i wynosiły ok. 12,5 mm/h. Zwracamy uwagę, że woda opadowa trafia przez sztuczną trawę do podbudowy z kruszywa, której przepuszczalność nie jest większa od 300-400 mm/h. Biorąc pod uwagę powyższe i warunki panujące w Polsce wymóg określony przez normę i federację FIFA jest wystarczająco wysoki.

Prosimy zatem w celu poszerzenia konkurencyjności o dopuszczenie do przetargu przepuszczalności wody przez system na poziomie min. 1030 mm/h, co jest wynikiem dużo wyższym niż określają normy dla sztucznej trawy.

2. Dotyczy części 3: „Zaprojektowanie i budowa miasteczka rowerowego w Warce”

2.1 Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca powinien w swojej wycenie przewidzieć konieczność utwardzenia drogi dojazdowej i dojść do „miasteczka rowerowego”? Przedstawiona koncepcja od strony północnej zawiera zarys nieistniejącego wydzielenia drogi. Ponieważ wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy prosimy o jednoznaczne określenie parametrów na jakiej długości i szerokości oraz z jakich materiałów Wykonawca powinien przewidzieć ewentualny ciąg komunikacyjny łączący „miasteczko rowerowe” z ulicą Manczarskiego?

2.2 Prosimy o informację, czy w ramach wyceny niezbędnych prac i kosztów Wykonawca powinien uwzględnić wygródnienie „miasteczka rowerowego”? Jeśli tak, prosimy o wskazanie na jakim obszarze oraz z jakich materiałów?

2.3 Prosimy o informację, czy wygrodenie ukazane na koncepcji od strony południowej należy zlikwidować?

2.4 Prosimy o podanie wymiarów tablic informacyjnych w ilości 2 szt., które należy zamontować zgodnie z wytycznymi PFU.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.1.1.

Zamawiający wyraża zgodę na trawę z przepuszczalnością wody przez system min. 1030mm/h.

Ad.2.1

W ramach istniejącego postępowania nie jest planowana budowa drogi dojazdowej i dojeżdżalicy od ulicy Manczarskiego do planowanego miasteczka rowerowego.

Ad.2.2

Na obecnym etapie nie jest planowane ogrodzenie miasteczka.

Ad.2.3

W PFU przedstawiono koncepcję miasteczka. W przypadku ostatecznego projektu gdy zajdzie kolizja z istniejącym ogrodzeniem oraz istniejącą zielenią Wykonawca będzie zobowiązany do przestawienia ogrodzenia oraz inwentaryzacji i wycinki kolidującej zieleni.

Ad.2.4

Należy przewidzieć 2 tablice:

Tablica nr 1 – w układzie pionowym z płyty Dibond gr. Min. 3-4 mm na stelażu stalowym z profili prostokątnych lub rur stalowych ocynkowanych zawierająca regulamin korzystania z miasteczka ruchu drogowego o wymiarach około 600 mm/900 mm – wymiar zapewniający czytelność informacji zawartych na tablicy.

Tablica nr 2 – w układzie poziomym z płyty Dibond gr. Min. 3-4mm na stelażu stalowym z profili prostokątnych lub rur stalowych ocynkowanych zawierająca plan sytuacyjny miasteczka ze stałą organizacją ruchu oraz wykaz graficzny i opisowy oznakowania zastosowanego w miasteczku. Wielkość tablicy należy dostosować do czytelności informacji graficznych i opisowych zawartych na tablicy.

Tablica nr 1 i tablica nr 2 – Projekt graficzny tablic przygotowuje Wykonawca i przedstawi do uzgodnienia z Zamawiającym przed wbudowaniem. Tablice należy wykonać z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania dotyczące treści SWZ zgodnie z art. 286 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.07.2024r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.07.2024r. o godz. 10:05.

W następstwie zmiany terminu składania ofert, zmianie ulegają także następujące zapisy specyfikacji warunków zamówienia:

Rozdział XIV Termin związania ofertą, ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **08.08.2024 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XVI Miejsce oraz termin składania ofert, ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_warka w myśl Ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **10.07.2024 r., do godz. 10:00.**

Rozdział XVII Termin Otwarcia Ofert, ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.07.2024r., o godzinie 10:05.**

Powyższe zmiany zostały także opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2024r. w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Wszystkie pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian.

Wyżej wymienione zmiany będą obowiązujące przy składaniu ofert.