!!!!UWAGA:

1. CAŁOŚĆ ROBÓT WYKONAĆ W OSŁONIE ODWODNIENIA

UWAGA:

1. RURY, KTÓRYCH TYPU NIEOPISANO, NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO TYP 2; POZOSTAŁE TYPY RUR ZOSTAŁY OPISANE,
2. NAWIERZCHNIE NA ODCINKACH NIEOPISANYCH NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO NAWIERZCHNIE GRUNTOWE,
3. ODCINKI OPISANE WYKONAĆ BEZWZGLĘDNIE METODĄ BEZWYKOPOWĄ ODCINKI NIEOPISANE WYKONAĆ METODĄ WYKOPU OTWARTEGO LUB ZA ZGODĄ INWESTORA, PROJEKTANTA I WŁAŚCICIELA/ ZARZĄDCY TERENU METODĄ BEZWYKOPOWĄ,
4. KABLE ENERGETYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ GAZOCIĄGI W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA Z PROJ. UZBROJENIEM NALEŻY ZABEZPIECZYĆ RURĄ DWUDZIELNĄ TYPU AROT Ø110 DŁ. MIN. 3,0m,
5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYKONAWCZYCH WYKONAĆ RĘCZNIE PRZEKOPY PRÓBNE W CELU DOKŁADNEGO ZLOKALIZOWANIA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ,
6. WYKOPY WYKONYWAĆ RĘCZNIE W ODLEGŁOŚCI 1mb, W OBIE STRONY, LICZĄC OD OSI ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ,
7. ZMIANY KIERUNKU PROJ. RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH NIE UJĘTE NA SCHEMACIE DOPUSZCZA SIĘ WYKONAĆ POPRZEZ WYGIĘCIE RURY,
8. ODCINKI DO BEWZGLĘDNEGO WYKONANIA W OSŁONIE ODWODNIENIA POKAZANO NA RYSUNKU ,
9. WARSTWY GRUNTÓW NIENOŚNYCH PRZEZNACZONE DO BEZWZGLĘDNEJ WYMIANY POKAZANO NA RYSUNKU.
10. PRACE WYKONAWCZE W OBRĘBIE PYŁÓW I IŁÓW WYKONYWAĆ W SPOSÓB OKREŚLONY W CZĘŚCI OPISOWEJ - PATRZ DOKUMENTACJA/ OPINIA GEOTECHNICZNA.

PROJEKT

"ZK-PROJEKT"

Projektowanie Wykonawstwo Nadzór

mgr inż. Zbigniew Kaczanowicz

72-100 Goleniów tel. kom. 506-986-906
ul. Mikołajczyka 10/9 e-mail:zbyszekkaczanowicz@wp.pl
NIP 856-166-60-19

BUDOWA SIECI WOD-KAN W M. PIASKOWO

Nazwa zamierzenia/obiektu budowlanego:

dz. 101/11, 101/12, 101/15, 101/21, 608(po scaleniu dz. 101/25, 460, 99/1), 438, 99/16, 99/27, 99/53, 92/40, 92/45, 92/50, 92/65, 92/55, 92/17, 92/77, 92/59, 92/19, 92/38, 92/37 obr. Kołdowo [0012] m. Piaskowo, gm. Człuchów, powiat człuchowski, woj. pomorskie

adres inwestycji:

Gmina Człuchów
ul. Szczecińska 33; 77-300 Człuchów

inwestor:

mgr inż. Zbigniew Kaczanowicz
upr. nr ZAP/0213/PWOS/11 w spec. instalacyjnej

projektant:

mgr inż. Piotr Wołejszo
upr. nr ZAP/0215/PWOS/11 w spec. instalacyjnej

sprawdzający:

PROFIL PODŁUŻNY. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

rys.

sanitarna	1:100/500	
branża:	skala:	
PZT	Goleniów, 26 luty 2021r.	2.4
faza:	data:	nr rys.

UWAGA:
Opracowanie podlega ochronie na mocy Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z w/w ustawy .