



A - A



B - B



Zestawienie kształtek i armatury

Lp.	Wyszczególnienie	Średnica [mm]	Materiał	Katalog lub norma	Ilość szt. dla 1 stud.
1	Rurociąg tłoczny	90	PE 100	-	
2	Zasuwa nożowa	80	żelwno sferoidalne	-	2
3	Czyszczyk rewizyjny z zaworem hydrantowym z nasadą C52	80	żelwno sferoidalne	-	1
4	Przejście szczelne	90	PE	-	2
5	Tuleja kotłierzowa	90/80	PE100	-	2
6	Wiaz żelwny	600	żelwno		1
7	Płyta pokrywowa	1200	żelbet	-	1
8	Krag betonowy	1200	żelbet	-	1
9	Dno studzienki h = dopasować na budowie	1200	żelbet	-	1
10	Stopnie wiazowe		żelwno		6

Lp.	Nr węzła w którym zlokalizowana jest studzienka	N 1 [m n.p.m.]	N 2 [m n.p.m.]	N 3 [m n.p.m.]	A [mm]	B [mm]
1	TH2.1	160.19	158.54	158.02	1200	600

"ZK-PROJEKT"

Projektowanie Wykonawstwo Nadzór

mgr inż. Zbigniew Kaczanowicz

72-100 Gołenów
ul. Mikołajczyka 10/9 e-mail:zbyszekkaczanowicz@wp.pl
NIP 856-166-60-19

tel. kom. 506-986-906

BUDOWA SIECI WOD-KAN W M. PIASKOWO

Nazwa zamierzenia/obiektu budowlanego:
dz. 101/11, 101/12, 101/15, 101/21, 608, po scaleniu dz. 101/25, 460, 99/1), 438, 99/16, 99/27, 99/53, 92/40, 92/45, 92/50, 92/55, 92/55, 92/17, 92/77, 92/59, 92/19, 92/38, 92/37 obr. Koldowo [0012] m. Piaskowo, gm. Człuchów, powiat człuchowski, woj. pomorskie

adres inwestycji:
Gmina Człuchów
ul. Szczecińska 33; 77-300 Człuchów

inwestor:
mgr inż. Zbigniew Kaczanowicz
upr. nr ZAP/0213/PWOS/11 w spec. instalacyjnej projektant:
mgr inż. Piotr Wołejko
upr. nr ZAP/0215/PWOS/11 w spec. instalacyjnej sprawdzający:

UWAGA:
Opracowanie podlega ochronie na mocy Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopjowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wyńkających z ww ustawy .

sanitarna

branża:

PZI

faza:

data:

nr rys.

3.4