

PROJEKT	Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei i Wojska Polskiego - Plac Kościuszki w Jeleniej Górze Dz. Nr 83/2 oraz części działek 76/2, 82/2, 84/1, 84/2; AM-59, Obręb 0028. 0	
ZAŁĄCZNIK	NR	NET-LI-01
	TYTUŁ	ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WODOCIĄGU:

Zestawienie przewodów

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka	Uwagi
Rura PE100 SDR 17	32x2,0	4	m	Pipelife
Rura PE100 SDR 17	40x2,4	59	m	Pipelife
Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkładką metalizowaną	-	63	m	-

Zestawienie armatura

Produkt	Ilość	Jednostka	Uwagi
Systemowa studnia wodomierzowa BS DN1200	1	szt.	-
Zestaw wodomierzowy wraz z wyposażeniem: (wodomierz DN15, 2xredukcje DN32/15, zawór antyskazyeniowy EA DN32, 2x zawór grzybkowy DN32)	1	szt.	Zgodnie z warunkami technicznymi PWiK-kształtki mosiężne
Opaska do nawiercania do rur PE z żeliwa sferoidalnego z gwintem wewnętrznym ø125/DN32	1	szt.	Hawle/AVK
Zasuwa odcinająca z żeliwa sferoidalnego z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym DN32 z obudową teleskopową oraz skrzynką uliczną	1	szt.	Hawle
Złączka rurowa z gwintem zewnętrznym DN32/ø40 z żeliwa sferoidalnego	1	szt.	Hawle
Mufy, łuki i kolana	-	-	Zgodnie z PZT i profilami

UWAGA:

Zestawienia należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i opisem technicznym oraz innymi projektami branżowymi.

Powyższe zestawienie stanowi pomoc do ofertowania prac, nie jest podstawą do zamówienia materiałów.

Dopuszcza się zmianę producenta, pod warunkiem, że urządzenia będą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż parametry urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przy zmianie producenta dokonać odpowiednich obliczeń i ponownych doborów urządzeń.