

Numer referencyjny: OS.I.271.1.2023

Lgota Wielka, dnia 11.04.2023 r.

### **Strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych pn.: „**Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Lgota Wielka**” w formule „**zaprojektuj i wybuduj**”.

#### **Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

W odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawców, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia poniżej treść złożonych zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

#### **Treść zapytania:**

Pytanie 1.:

Prosimy o dopuszczenie sprężarka typu Twin rotary, która jest wydajniejszą sprężarką i producenci z tego powodu ją częściej stosują.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza sprężarkę typu Twin Rotary.**

Pytanie 2.:

Czy wymagają Państwo w każdej instalacji reduktora ciśnienia?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga w każdej instalacji reduktora ciśnienia.**

Pytanie 3.:

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie anody tytanowej zamiast magnezowej w zbiorniku cwu, która pozwala na bezobsługową pracę instalacji.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie anody tytanowej w zbiorniku cwu.**

**W związku z wyjaśnieniami do SWZ Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w następującym zakresie:**

- 1) W Rozdziale 10 pkt. 10.1. istniejący zapis ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:  
„10.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **22 lipca 2023 r.**”
- 2) W Rozdziale 12 pkt. 12.1. istniejący zapis ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:  
„12.1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia **24 kwietnia 2023 r. do godziny 11:00.**”

3) W Rozdziale 12 pkt. 12.5. istniejący zapis ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:  
„12.5.Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu **24 kwietnia 2023 r. o godzinie 13:00**”.

Niniejsza Modyfikacja treści SWZ zostaje dołączona do Specyfikacji Warunków Zamówienia i stanowi jej integralną część. Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie.

*W imieniu Zamawiającego*

Z up. Wójta  
Zofia Bujacz  
Sekretarz Gminy